

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE FUSIBLES PARA LOS RECTIFICADORES DE LA SUBESTACIÓN LOPEZ DE HOYOS





INDICE

1. OBJETO	2
2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS FUSIBLES	2
3. CONDICIONES DE SUMINISTRO	2
4. PRESENTACION DE OFERTAS	2

Versión	Fecha	Código
1.0	05-07-2018	PL-MI-IOPSEC-18-00-0012

1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto especificar las condiciones técnicas para el suministro de 150 fusibles de la marca Ferraz Shawmut modelo F301167 (11 ARB 72 TTF 0500) o similar (*) y sus respectivos micros y terminales roscados. Estos fusibles se adquieren para sustituir los actualmente instalados en los rectificadores de la SE López de Hoyos que corresponden al modelo PROTISTOR 7Z BODKC3aRGC72 de la marca Ferraz Shawmut.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUSIBLES

El modelo de fusible que se solicita es el F301167 (11 ARB 72 TTF 0500) de la marca Ferraz Shawmut o similar (*). Se trata de un fusible de la serie PSC T72 TTF con contactos reforzados, su referencia comercial es PC72AB11C500TF.

Además, el suministro incluirá para cada fusible:

- Los respectivos micros (adaptador de señal correspondiente y su indicador de fusión) modelo J310002 MS7V1-5.
- 2 terminales roscados de M10 de 50 mm.

(*) Se considerará que un fusible es similar al solicitado cuando se cumpla:

- Es compatible respecto a sus características físicas con el fusible a sustituir modelo PROTISTOR 7Z BODKC3aRGC72 de la marca Ferraz Shawmut. En el Anexo I se muestran las características físicas del fusible solicitado.
- Sus características mecánicas y eléctricas son iguales a las especificadas en el Anexo II.

3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

En caso de ofertar un fusible diferente al indicado, tal y como se indica en el PCP, deberá entregarse un certificado emitido por el licitador afirmando la compatibilidad del suministro ofertado con el fusible a sustituir PROTISTOR 7Z BODKC3aRGC72 de la marca Ferraz Shawmut para su instalación en los rectificadores de la SE López de Hoyos.

Dicha compatibilidad debe ser tanto técnica (intensidad, tensión, capacidad de corte, etc.), como físicas (dimensiones).

Se fija como tiempo máximo de suministro un plazo de 12 semanas.

4. PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas serán presentadas conforme a lo descrito en el Pliego de Condiciones Particulares.