



En Madrid, a 12 de febrero de 2021.

**Corrección de errores del Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexo I OFERTA TECNICA que rige la Licitación 6012100035, para su adjudicación por procedimiento abierto simplificado.**

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012100035 – SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE METRO DE MADRID, convocada, mediante procedimiento abierto simplificado, a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el día 1 de febrero de 2021, se procede a realizar la siguiente corrección de errores.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas y concretamente en el punto 2.1 “Características Técnicas Específicas”, en la tabla adjunta, en la fila con la referencia interna Metro “18509\*” en la columna Marca/Modelo Homologados:

**- Donde dice:**

Medidas Armario rack (Ancho x fondo x alto): 600 x 800 x 27U (aprx.1.200mm)  
El armario se suministrará con el SAI enracable de 4KVA (Marca: RIELLO, Modelo: SDU 4000) con el rectificador adaptado para instalar baterías de 40Ah para una autonomía de 1 hora.

El armario debe tener 4 Bandejas para rack de 19" (una para el SAI enracable y las otras tres para las baterías) extraíbles con guías telescópicas correderas reforzadas para soportar 100Kg, un porta fusibles y conectores tipo Anderson para la conexión de la rama de baterías.

NO SE DEBEN SUMINISTRAR LAS BATERÍAS.

**- Debe decir:**

Medidas Armario rack (Ancho x fondo x alto): 600 x 800 x 27U (aprx.1.200mm)  
El armario se suministrará con el SAI enracable de 4KVA con el rectificador adaptado para instalar baterías de 40Ah para una autonomía de 1 hora (Marca: RIELLO, Modelo: SDU 6000 ER).

El armario debe tener 4 Bandejas para rack de 19" (una para el SAI enracable y las otras tres para las baterías) extraíbles con guías telescópicas correderas reforzadas para soportar 100Kg, un porta fusibles y conectores tipo Anderson para la conexión de la rama de baterías.

NO SE DEBEN SUMINISTRAR LAS BATERÍAS.



En el documento Anexo I OFERTA TECNICA y concretamente en la tabla correspondiente al Lote 1:

- en la fila con Referencia Metro "018508(\*)" en la columna Producto Ofertado:
  - **Donde dice:**  
Armario adaptado a necesidades de metro + SAI RIELLO SDU 6000
  - **Debe decir:**  
Armario adaptado a necesidades de metro + SAI RIELLO SDU 6000 con rectificador adaptado a 40Ah
- en la fila con Referencia Metro "018509(\*)" en la columna Producto Ofertado:
  - **Donde dice:**  
Armario adaptado a necesidades de metro + SAI RIELLO SDU 4000
  - **Debe decir:**  
Armario adaptado a necesidades de metro + SAI RIELLO SDU 6000

ER