



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000097 – SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARGADORES DE BATERIAS EN SUBESTACIONES DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Documento PCAP. Cuadro resumen. Apartado 27 “Evaluación de las ofertas” apartado 4. Peso del cargador portátil.

Se indica Peso del cargador portátil si va en un solo envoltente o para cada parte que se pueda transportar por separado..... sea lo menor posible. No queda claro si la evaluación técnica es más favorable para un equipo portátil con un peso <25Kg cumpliendo pliego que la necesidad de diseñar un equipo en 2 partes porque de otra manera no se cumple pliego. Por poner un ejemplo se divide el equipo en 2 x 14 Kg. Cada una de las partes de 14 Kg sería menor que otro que lo realizara en un único armario de 25Kg.

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se trata de mejorar la capacidad de respuesta ante averías, en ese caso es más manejable y fácil de montar un equipo separado en dos piezas de 14 kg que un único equipo de 28kg (recuérdese que en las características del cargador portátil se dice que el conexionado entre ambas piezas sería por conectores) por lo que puntuaría mejor el primero que el segundo

En Madrid, a 4 de mayo de 2020.