



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000097 – SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARGADORES DE BATERIAS EN SUBESTACIONES DE METRO DE MADRID

---

### **Consulta 1:**

En relación a la solicitud del Tiempo entre Fallos (Tf), querríamos preguntar si el dato que debe ser incluido en este apartado es el concepto MTBF (Mean Time Between Failures) que proporciona el proveedor del equipo. El motivo de la pregunta es que el valor de dicho concepto es mucho más elevado que el límite establecido en Pliegos (250 días) y nos ha surgido la duda de si es lo que se nos está solicitando.

### **Respuesta 1:**

En relación a su consulta, informarles de que hablamos de tiempo entre fallos del equipo una vez esté funcionando en nuestras instalaciones. Se debe tener en cuenta, que existe una penalización asociada a ese dato, tal y como se indica en el punto 36 “Penalizaciones” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación

En Madrid, a 1 de junio de 2020.