



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000097 – SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARGADORES DE BATERIAS EN SUBESTACIONES DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

En el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el apartado 9 Indicadores de Servicio / Suministro, en lo referente a Tiempo entre fallos Tf, se indica lo siguiente:

Se valorará que el licitador incluya en su oferta técnica el tiempo entre fallos del cargador de 110+baterías ofertado, este valor no podrá ser en ningún caso inferior a 250 días.

Según fabricantes consultados, el concepto de MTBF (Mean time between failure) o Tf (tiempo entre fallos), no se puede usar para baterías.

¿Nos pueden confirmar que este Tf sólo aplica a los cargadores?

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que, efectivamente, el Tf (Tiempo entre fallos) sólo aplica a los cargadores.

En Madrid, a 28 de mayo de 2020.