



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000101 – SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO HOMOLOGADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID

---

### Consulta 1:

Con respecto a la Licitación 6012000101 les informo que de los repuestos solicitados dos de ellos ya no son suministrados por el fabricante al estar descatalogados desde el pasado año y otro no es compatible con los detectores de aspiración actuales:

VLC-505 VESDA Detector descatalogado, alternativa del fabricante detector VEP de 1 tubería.

VSP-006 VESDA Chasis descatalogado, alternativa del fabricante detector VEP de 4 tuberías.

VHX-0300 PC-LINK HLI OPEN PROTOCOL No es compatible con los detectores actuales, alternativa del fabricante VHX-1300

DETECTOR POR ASPIRACIÓN VES-A10-P Es posible su suministro

Debido a que ante esta situación no es posible cumplir con uno de los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas ruego me indiquen si podemos emitir oferta alternativa.

### Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se ha publicado el documento 6012000101\_Corrección\_de\_Errores\_1, el cual, da respuesta a la consulta planteada.

En Madrid, a 01 de abril de 2020.