



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000309 – SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO FUNGIBLE NO MATRICULADO PARA SERVICIOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO

---

### Consulta 1:

Nos solicitan ofertemos el siguiente material de HARTING

Cierres conectores HAN HARTING

Conectores HARTING HAN 46 EE-M 16A 500V 6KV 3

Cierres HARTING para comprobación

Con estas descripciones no podemos realizar presupuesto ya que necesitaríamos una descripción completa (definición y código) y al ser mantenimiento, en este caso los complementos de cada cierre, por ejemplo “aislante de plástico y faltarían y los pines que los completan y si es así, deberíamos conocer si son plateados o dorados y el awg del cable que van a utilizar y si comprende una base o una capota ya que existen muchísimas combinaciones y por lo tanto también mucha variedad de costes.


### Respuesta 1:

En relación a su consulta, adjunto se remite información que puede servirles de ayuda para la elaboración de la oferta.







## Contact arrangement view from termination side



## Panel cut out



Identification	Series	Part number		Drawing	Dimensions in mm
		Male insert (M)	Female insert (F)		
<b>Crimp termination</b> Order crimp contacts separately (see Technical characteristics on page 03.05) 	Han® EE	09 32 046 3001	09 32 046 3101		1) Distance for contact max. 21 mm

En Madrid, a 15 de octubre de 2020.