

En Madrid, a 4 de octubre de 2019

Exclusiones en la fase de valoración técnica correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS GLOBAL DE METRO DE MADRID S.A. (Licitación 6011900136).

Una vez revisadas y evaluadas las ofertas técnicas presentadas a la licitación nº 6011900136, Metro de Madrid S.A. ha acordado la exclusión de los siguientes licitadores:

- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
- UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. - ACT SISTEMAS, S.L.U.
- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
- UTE DRAGADOS, S.A – CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, CYMI, S.A. - ELECTREN, S.A.
- UTE ELECINOR, S.A. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
- UTE LANTANIA, S.L.U. - INSTALACIONES INABENSA, S.A.U.
- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
- UTE ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. - ACCIONA INDUSTRIAL, S.A.
- VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA

Los motivos se detallan a continuación:

El apartado “**25. Oferta técnica**” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares establece lo siguiente:

“ ¿Es necesaria oferta técnica? Sí.

¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí.

La oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:

- Memoria técnica y estudio de la obra, con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Plan de trabajos y planificaciones de entregas.”

• **ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.**

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos al Comisioning, en concreto: <ul style="list-style-type: none"> • Niveles CX • Documentación • Formación |
| | Niveles CX | NO | |
| | Documentación | NO | |
| | Formación | NO | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|---|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de todas las instalaciones, en concreto para las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones mecánicas <ul style="list-style-type: none"> ○ Gasóleo • Instalaciones eléctricas <ul style="list-style-type: none"> ○ Distribución de media tensión <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisioning <ul style="list-style-type: none"> ○ Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales ○ Inspección de montaje, validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 <p>Adicionalmente, se planifican y entregan equipos en ubicaciones no adecuadas (SAIs y generadores en Planta 2).</p> |

En la oferta técnica de ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• **AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.**

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos al Comisioning, en concreto: <ul style="list-style-type: none"> • Documentación • Formación |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | NO | |
| | Formación | NO | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TÉCNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|---------|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | SI | |

En la oferta técnica de AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. - ACT SISTEMAS, S.L.U.

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. - ACT SISTEMAS, S.L.U. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos al Comisioning, en concreto: <ul style="list-style-type: none"> • Formación |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | NO | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|--|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de todas las instalaciones, en concreto para las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones mecánicas <ul style="list-style-type: none"> ○ Climatización. Plantas de Enfriadoras <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisioning <ul style="list-style-type: none"> ○ Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales ○ Inspección de montaje. Validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 ○ Validación de pruebas. Puesta en marcha de equipos y sistemas ○ Pruebas de validación final |

En la oferta técnica de UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. - ACT SISTEMAS, S.L.U. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. - ACT SISTEMAS, S.L.U. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• **CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.**

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | SI | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|--|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comisioning <ul style="list-style-type: none"> Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales Inspección de montaje. Validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 Validación de pruebas. Puesta en marcha de equipos y sistemas Pruebas de validación final |

En la oferta técnica de CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• UTE DRAGADOS, S.A – CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, CYMI, S.A. - ELECTREN, S.A.

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por UTE DRAGADOS, S.A – CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, CYMI, S.A. - ELECTREN, S.A. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos al Comisioning, en concreto: <ul style="list-style-type: none"> • Niveles CX |
| | Niveles CX | NO | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | SI | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|--|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comisioning <ul style="list-style-type: none"> Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales Inspección de montaje. Validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 Validación de pruebas. Puesta en marcha de equipos y sistemas Pruebas de validación final |

En la oferta técnica de UTE DRAGADOS, S.A – CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, CYMI, S.A. - ELECTREN, S.A. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por UTE DRAGADOS, S.A – CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, CYMI, S.A. - ELECTREN, S.A. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• UTE ELECNOR, S.A. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por UTE ELECNOR, S.A. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | SI | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|--|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comisioning <ul style="list-style-type: none"> Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales Inspección de montaje. Validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 Validación de pruebas. Puesta en marcha de equipos y sistemas Pruebas de validación final |

En la oferta técnica de UTE ELECNOR, S.A. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por UTE ELECNOR, S.A. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• UTE LANTANIA, S.L.U. - INSTALACIONES INABENSA, S.A.U.

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por UTE LANTANIA, S.L.U. - INSTALACIONES INABENSA, S.A.U. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos al Comisioning, en concreto: <ul style="list-style-type: none"> • Formación |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | NO | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|--|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comisioning <ul style="list-style-type: none"> Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales Inspección de montaje. Validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 Validación de pruebas. Puesta en marcha de equipos y sistemas Pruebas de validación final |

En la oferta técnica de UTE LANTANIA, S.L.U. - INSTALACIONES INABENSA, S.A.U. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por UTE LANTANIA, S.L.U. - INSTALACIONES INABENSA, S.A.U. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• **OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.**

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TÉCNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | SI | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|---------|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | SI | |

En la oferta técnica de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• UTE ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. - ACCIONA INDUSTRIAL, S.A.

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por UTE ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. - ACCIONA INDUSTRIAL, S.A. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | SI | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|--|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comisioning <ul style="list-style-type: none"> Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales Inspección de montaje. Validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 Validación de pruebas. Puesta en marcha de equipos y sistemas Pruebas de validación final |

En la oferta técnica de UTE ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. - ACCIONA INDUSTRIAL, S.A. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por UTE ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. - ACCIONA INDUSTRIAL, S.A. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• **VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

La revisión del cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo de la oferta técnica presentada por VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. se resume en la siguiente tabla:

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Memoria técnica y estudio de la obra | ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (Apartado 10.1 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.1 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS (Apartado 10.2 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartado 6.2 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | FACHADAS, CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS (Apartado 10.3 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | SI | |
| | INSTALACIONES MECÁNICAS (Apartado 10.4 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 6.8,6.9,6.10 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones mecánicas: <ul style="list-style-type: none"> • Climatización Plantas de Enfriadoras • Climatización sala CPD • Climatizadoras de salas técnicas • Equipos de bombeo • Tuberías de agua enfriada • Distribución de conductos • Depósitos de acumulación de agua enfriada • Detección de fugas de agua • Protección contra incendios • Gasóleo |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Apartado 10.5 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf) y Apartados 7,8,9,10,11,12,13 del Pliego (CPD20 Pliego de Condiciones PE 180731_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a las siguientes instalaciones eléctricas: <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de media tensión • Grupos electrógenos • Alimentación ininterrumpida • Cuadros Generales de Baja Tensión • Cuadros Eléctricos secundarios • Distribución eléctrica en las salas CPD • Seguridad: CCTV, antiintrusismo y control de accesos |
| | INSTALACIÓN BMS (Apartado 10.6 de la Memoria (CPD20 Memoria PE 181217_signed.pdf)) | NO | En la oferta técnica no se presentan los datos técnicos relativos a la instalación BMS |
| | Comisioning PE 181005 (CPD20 Anexo Comisioning PE 181005 Rev 02.pdf) | | |
| | Niveles CX | SI | |
| | Documentación | SI | |
| | Formación | SI | |

| CONTENIDO MÍNIMO | DATOS TECNICOS | PRESENTA | DETALLE |
|--|----------------|----------|--|
| Plan de trabajos y planificaciones de entregas | | NO | <p>En la oferta técnica no se presenta plan de trabajos y planificaciones de entregas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comisioning <ul style="list-style-type: none"> Verificación de rendimientos en fábrica de equipos principales Inspección de montaje. Validación de condiciones de pre-commissioning nivel 4 Validación de pruebas. Puesta en marcha de equipos y sistemas Pruebas de validación final |

En la oferta técnica de VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. no se presentan la memoria técnica y estudio de la obra con todos los datos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ni el plan de trabajos y planificaciones de entregas según el detalle de la tabla anterior.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 25 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. queda excluida de esta licitación por incumplimiento del contenido mínimo requerido a las ofertas técnicas.**

• **UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA**

El resultado de la evaluación de la oferta técnica presentada por UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, se resume en la siguiente tabla:

| CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | PUNTUACIÓN MÁXIMA | PUNTUACIÓN OBTENIDA |
|---|-------------------|---------------------|
| 1. Memoria técnica. | 5 | 5 |
| Descripción técnica y planificación de los trabajos, con la siguiente asignación: <ul style="list-style-type: none"> - 5 puntos. La memoria técnica presenta una planificación semanal. - 2 puntos. La memoria técnica presenta una planificación mensual. - 0 puntos. La memoria técnica presenta una planificación por periodo superior al mensual | 5 | 5 |
| 2. Plan de trabajos y planificaciones de entregas. | 15 | 4 |
| 2.1. Alcance. | 2 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Descripción de todos los entregables propuestos en el pliego técnico. - 2 puntos. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 2 | 0 |
| 2.2. Metodología. | 8 | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Descripción de la metodología para cada una de las fases descritas en el pliego técnico - 2 puntos. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 2 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Adecuación de la metodología propuesta a la normativa de aplicación en Metro - 1 punto. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 1 | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de verificación de las fases a ejecutar, así como de controles de seguimiento - 1 punto. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 1 | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Descripción de la metodología para supervisión y asesoramiento durante toda la ejecución de obras de construcción de interiores y puesta en marcha de las instalaciones - 2 puntos. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 2 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Descripción de protocolos de pruebas para la puesta en marcha de las instalaciones y sistemas - 2 puntos. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 2 | 0 |

| CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | PUNTUACIÓN MÁXIMA | PUNTUACIÓN OBTENIDA |
|---|-------------------|---------------------|
| 2.3. Cronograma y planificación. | 5 | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Cronograma con la metodología de cada fase del proyecto donde se incluya una planificación - 1 punto. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 1 | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Adecuación a las actividades y especialidades que les corresponde ejecutar en cada una de las fases de los perfiles profesionales con la cualificación técnica del personal adscrito al proyecto - 3 puntos. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 3 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Estructura organizativa detallada para la ejecución del proyecto donde se describe las funciones y responsabilidades del personal asignado para cada uno de las fases descritas en la oferta. - 1 punto. Se incluye - 0 puntos. No se incluye | 1 | 1 |
| TOTAL | 20 | 9 |

A continuación se expone el detalle de la evaluación:

1. Memoria técnica. Descripción técnica y planificación de los trabajos: 5 puntos.

La oferta técnica de UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA presenta una memoria técnica con planificación semanal, correspondiéndole **5 puntos** en este criterio de evaluación.

2. Plan de trabajos y planificaciones de entregas: 4 puntos.

2.1. Alcance: 0 puntos.

En la oferta técnica de UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA no se incluye descripción de todos los entregables, en concreto los relativos a “Apoyo en las pruebas de commissioning”, tal y como se describe en el pliego técnico, correspondiéndole **0 puntos** en este criterio de evaluación.

2.2. Metodología: 2 puntos.

En la oferta técnica de UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA:

- No se incluye descripción de la metodología para cada una de las fases descritas en el pliego técnico, en concreto al commissioning (0 puntos).
- Se incluye adecuación de la metodología propuesta a la normativa de aplicación en Metro (1 punto).
- Se incluye el sistema de verificación de las fases a ejecutar, así como de controles de seguimiento (1 punto).

- No se incluye la descripción de la metodología para supervisión y asesoramiento durante toda la ejecución de obras de construcción de interiores y puesta en marcha de las instalaciones (0 puntos).
- No se incluye descripción de protocolos de pruebas para la puesta en marcha de las instalaciones y sistemas (0 puntos).

En consecuencia, le corresponden **2 puntos** en este criterio de evaluación.

2.3. Cronograma y planificación Metodología: 2 puntos.

En la oferta técnica de UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA:

- Se incluye cronograma con la metodología de cada fase del proyecto donde se incluya una planificación (1 punto).
- No se incluye adecuación a las actividades y especialidades que les corresponde ejecutar en cada una de las fases de los perfiles profesionales con la cualificación técnica del personal adscrito al proyecto (0 puntos).
- Se incluye estructura organizativa detallada para la ejecución del proyecto donde se describe las funciones y responsabilidades del personal asignado para cada uno de las fases descritas en la oferta (1 punto).

En consecuencia, le corresponden **2 puntos** en este criterio de evaluación.

De la suma de la puntuación obtenida en cada criterio evaluable, según lo expuesto con anterioridad, la oferta técnica de UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA obtiene 9 puntos, no alcanzando los 10 puntos exigidos como umbral de suficiencia técnica para ser calificada como apta o técnicamente aceptable.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en las condiciones 2.2, 6.4 y 8.3 del Pliego de Condiciones Particulares, y en el apartado 27 de su cuadro resumen, **la oferta presentada por UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U (GYOCIVIL) – S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA queda excluida de esta licitación por no alcanzar la evaluación de su oferta técnica la puntuación mínima exigida.**