

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA LICITACIÓN 6011900245 - SUMINISTRO DE DOS TRANSFORMADORES SECOS DE 2.400 KVA Y 3.300 KVA PARA LAS SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE METRO DE MADRID.

Metro de Madrid, S.A. informa que, en relación con la licitación 6011900245 - SUMINISTRO DE DOS TRANSFORMADORES SECOS DE 2.400 KVA Y 3.300 KVA PARA LAS SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE METRO DE MADRID, convocada a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el día 17 de junio de 2019, se realiza una aclaración relacionada con el término “potencia nominal” del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Teniendo en cuenta los requerimientos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como potencia nominal, transformadores clase VI y cumplimiento de la normativa UNE-EN 50329 (entre otras), y una vez verificado que dicha normativa no define en ninguno de sus apartados “potencia nominal”, debe tenerse en cuenta que dicha potencia nominal, tal y como se ha querido definir, viene determinada por la Tensión Asignada (UN) y la Corriente Básica (IB).

A su vez, la Clase de Servicio, tal y como se indica en la norma, determina los valores de corriente que asume durante periodos más largos y que representa la carga desarrollada continuamente, y esta corriente es IB.

4 de julio de 2019

Servicio de Licitaciones

Área de Contratación y Contratos Corporativos