



ADAS CON MASILLA
2638 (Código 2009010)

2 1 + 40 + 0,5
J-140, SUELO- CHAPA GALVANIZADA DE ESPESOR 2,5 mm
Kg.

RETORNO:		SECCION IMPULSION:	
CAUDAL:	m ³ /h	CAUDAL:	m ³ /h
PRESION E. D.	mm.c.d.a.	PRESION E. D.	mm.c.d.a.
PRESION E. T.	mm.c.d.a.	PRESION E. T.	mm.c.d.a.

- 6 SUBCONJUNTO BANCADA SEGUN PLANO 6/4551-06
- 7 SUBCONJUNTO ESTRUCTURA SEGUN PLANO 6/4551-07
- 8 SUBCONJUNTO ENVOLVENTE SEGUN PLANO 4551-08
- 9 SUBCONJUNTO ESQUEMA CANALINOS SEGUN PLANO 6/4551-09
- 10 SUBCONJUNTO BRIDA UNION MODULOS SEGUN PLANO 4551-10
- 11 SUBCONJUNTO BRIDA UNION EN MODULO HUMECT. SEGUN PLANO 6/4551-11
- 12 SUBCONJUNTO PUERTA 600x1800 SEGUN PLANO
- 13 SUBCONJUNTO POLIPASTO SEGUN PLANO 4551-13
- 14 SUBCONJUNTO CUBREJUNTAS FILTROS SEGUN PLANO 4551-14
- 15 SUBCONJUNTO BANDEJA Y AMARRE BOMBA SEGUN PLANO 6/4551-15
- 16 SUBCONJUNTO PANELES REGULACION QUEMADOR SEGUN PLANO 6/4551-16
- 17 SUBCONJUNTO PASARELA FILTROS SEGUN PLANO 4551-17
- 18 SUBCONJUNTO PANOPLIA DE LLENADO SEGUN PLANO CL-6792
- 19 SUBCONJUNTO PUERTA 1200x1800 SEGUN PLANO
- 20 SUBCONJUNTO PANOPLIA REGULACION HUMECTACION SEGUN PLANO 4551-20
- 22 SUBCONJUNTO CONEXION DESAGUE-REBOSADERO SEGUN PLANO CL-6793
- 23 SUBCONJUNTO MARCO DESMONTABLE SEGUN PLANO 6/4551-23
- 24 SUBCONJUNTO MONTAJE PUNTO DE LUZ SEGUN PLANO 6/4551-24

VIZDUERR,S.A.		K	
METRO,DE.MADRID		s.a. técnica del aire	
PERFECCION		OFICINA TECNICA	
PEDIDO: PM-22852-90		SUSTITUYE A:	
DIBUJ: J.M.B.		SUSTIT. POR:	
COMPROB: P.S.C.		PLANO N°	
FECHA: 19-10-90		REV. 1	
ESCALA: 1/2		6/4551-A	
CLIMATIZADOR PANELMASTER TAMANOACC-90/E			
19-10-90		2.U.D.	