



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100035 – SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

¿Nos pueden indicar las condiciones de entrega de los SAIs? Sobre camión a pie de obra, hay que incluir la descarga, accesos, etc.

Respuesta 1:

En relación a su consulta, tal y como se indica en el apartado 2.2 Condiciones de suministro del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente licitación, informarles de que todas las mercancías se suministraran en Almacén Central de Metro de Madrid S.A. C/Néctar 44, 28022 Madrid. En caso de ser necesario sólo se admitirá el suministro en palet de formato europeo, no pudiendo superar la altura de 1,20 m desde el suelo.

Añadir, que en el almacén hay elementos mecánicos para ayuda en la descarga al suelo desde el camión si fuera necesario.

Consulta 2:

¿Nos pueden aclarar las cantidades de los armarios? Entendemos que para la referencia 18508, armarios SAI ENRACABLE de 6 KVA son para los SAI solicitados en la referencia 18510, pero las cantidades no cuadran, ya que se solicitan 10 armarios y 5 SAIs.

Respuesta 2:

En relación a su consulta, informarles de que el contenido de cada una de las referencias internas de Metro se indica en el apartado 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS del Pliego de Prescripciones Técnicas. Cada una de las referencias es independiente de las demás.

Para la matrícula 18506 se solicita exclusivamente la Sai de referencia SDU 4000 de Riello con autonomía estándar. En total se solicitan 15 Sais de este modelo.

Para la matrícula 18508 se solicita un armario rack con las características que se indican y que incluya además una SAI modelo SDU 6000 de Riello. En total se solicitan 10 armarios con sus correspondientes Sais incluidas. No se suministrarán las baterías.



Para la matrícula 18509 se solicita un armario rack con las características que se indican y que incluya además una SAI modelo SDU 4000 de Riello. En total se solicitan 5 armarios con sus correspondientes Sais incluidas. No se suministrarán las baterías

Para la matrícula 18510 se solicita exclusivamente la Sai de referencia SDU 6000 de Riello con cargador de 40Ah. En total se solicitan 5 Sais de este modelo.

Consulta 3:

En la descripción de los ítems de los armarios, se indica que no se debe suministrar las baterías. Por favor aclarar si en los ítems 1 y 4, (SAI SDU 4000 y SAI SDU 6000), no han de suministrarse con baterías.

Respuesta 3:

En relación a su consulta, informarles de que los armarios rack deben disponer de tres bandejas extraíbles reforzadas para añadir baterías externas, por esa razón se especifica que no deben suministrarse las baterías. Para los 4 ítems, si los Sais vienen con una batería de serie no es necesario quitarla, si la batería es opcional no es necesaria su entrega.

En Madrid, a 08 de febrero de 2021.