



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA



U-07-16

ENTRADA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE:**

**ARQUETAS INTEGRALES PARA ACOMETIDAS
DE AGUA DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO
Y AGUA REGENERADA**

**PROCEDIMIENTO ABIERTO AL PRECIO MÁS
BAJO**

CONTRATO Nº 65/2016

INDICE

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES	3
Apartado 1. Objeto del contrato.	3
Apartado 2. Condiciones para la Licitación.	3
Apartado 3. Entrega de muestras.	3
CAPÍTULO II.- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	4
Apartado 1. Normativa de aplicación.	4
Apartado 3. Gestión de calidad.	5
ANEXO I.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE GARANTÍA	7
ANEXO II.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE SUMINISTRO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.....	8
ANEXO III.- FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	9
ANEXO IV.- FICHA TÉCNICA DE SUMINISTRO	10
ANEXO V.- MARCADO	11

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Apartado 1. Objeto del contrato.

El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la contratación del suministro de **arquetas integrales** a instalar en las acometidas de agua para consumo humano y agua regenerada que precise Canal de Isabel II Gestión S.A.

La relación de elementos incluidos en el presente contrato se detalla en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los licitadores deberán presentar oferta a **la totalidad del procedimiento de licitación**. No se tendrán en consideración las ofertas parciales que no se refieran a la totalidad del procedimiento de licitación.

Apartado 2. Condiciones para la Licitación.

Se considerarán aptos para el cumplimiento del contrato los productos en los que se verifique que la totalidad de las muestras entregadas cumplen los requisitos expuestos en los apartados siguientes, así como en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares.

Los compromisos de calidad, certificados y garantías requeridas de los productos objeto del contrato procederán directamente del fabricante.

Apartado 3. Entrega de muestras.

Cada uno de los licitadores propuestos como adjudicatario deberán presentar **la totalidad de las muestras**, según se especifica en el apartado 4 de la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No se tendrán en consideración las ofertas parciales que, una vez realizados los trámites indicados en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no entreguen la totalidad de las muestras solicitadas para el presente procedimiento de licitación.

Los licitadores deberán entregar las muestras en cajas individuales fácilmente identificadas de forma segura e inalterable. Estarán precintadas, con referencia expresa al procedimiento de licitación que corresponde.

Estas muestras se entregarán en el Almacén de Majadahonda de Canal de Isabel II Gestión, S.A., sito en la Carretera de Majadahonda a Boadilla del Monte Km. 0,800, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que el licitador hubiera recibido el requerimiento indicado en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Constará de un albarán sin cargo, con la relación de los materiales presentados.

CAPÍTULO II.- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Apartado 1. Normativa de aplicación.

Las **arquetas integrales** a suministrar deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos que les sean de aplicación, establecidos en la "Especificación Técnica de Acometidas de agua para consumo humano. Versión 2011", aprobada por Canal de Isabel II el día 28/03/2011.

El documento está disponible en la página web de Canal de Isabel II Gestión, S.A., a través del siguiente enlace:

https://www.canalgestion.es/es/pie/normativa/normativa/subapartados/documentacion_general/index.html

El documento será enviado a aquellos licitadores que así lo soliciten.

- Se adjuntará certificado de producto en vigor de la arqueta, según UNE-EN 124
- La arqueta dispondrá de llave de cuadrado de 8x8 mm, así como orificio para facilitar la apertura.
- El bulón deberá ser **NO** desmontable.

Marcado

En cualquier caso, el marcado deberá ser aprobado por los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II Gestión, S.A., tanto en plano como en una muestra. Incluirá los siguientes datos:

➤ Tapa (Parte exterior)

- Logotipo de Canal de Isabel II Gestión.
Sus dimensiones aproximadas serán: 85 x 110 mm (ancho x alto)
- Referencia a la norma UNE-EN 124
- Clase apropiada

➤ Tapa y/o Marco (Parte interior)

- Nombre y/o Logo del fabricante
- Modelo del producto
- Marcado de trazabilidad del producto para su control de calidad. Fecha de fabricación y/o nº de control de fabricación o colada.
- Marca de producto certificado.

Para el caso de agua regenerada la Tapa, en su Parte exterior, incorporará también de forma legible la palabra **REUTILIZACIÓN**, según croquis adjunto en ANEXO V.

En la parte exterior de la tapa, junto a la marca Canal de Isabel II Gestión, **NO podrá aparecer:**

- Nombre, identificación o logotipo del fabricante visible.
- Nombre, número o identificación del modelo del producto visible.
- Nombre, identificación o logotipo de la entidad certificadora visible.

Apartado 2. Materiales constitutivos.

Los productos en contacto con agua de consumo humano deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En particular, será de aplicación lo establecido en el artículo 14 y disposición adicional cuarta.

Ninguno de los componentes en contacto con el agua de consumo humano deberá producir alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido ser sometidas.

Apartado 3. Gestión de calidad.

Durante el plazo de vigencia del contrato, Canal de Isabel II Gestión, S.A. podrá realizar el control, seguimiento y cuantos ensayos considere necesarios de los componentes suministrados, al objeto de comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos. En caso de verificarse alguna no conformidad, se comunicará al adjudicatario para que presente las alegaciones correspondientes. Si finalmente se constatan dichas no conformidades, el adjudicatario correrá con los gastos de ensayo. Canal de Isabel II Gestión, S.A. podrá resolver el contrato en caso de apertura de tres no conformidades en el periodo un año, en los términos del apartado 9.1 del Anexo I del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Madrid, 06 de julio de 2016



Juan Carlos Sánchez-Cabezudo López
JEFE ÁREA DE COMPRAS



Luis Vicente Tato Bartolomé
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA



Luis Gonzalo González García
DIRECTOR FINANCIERO Y DE DESARROLLO DE NEGOCIO

ANEXO I.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE GARANTÍA

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa
con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del Contrato N° 65/2016, asume la obligación de garantizar los materiales a suministrar objeto del presente contrato, durante el plazo establecido en el mismo, desde su entrega a Canal de Isabel II Gestión S.A.

En, a de de 2.....

Firmado:

ANEXO II.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE SUMINISTRO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa
con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del Contrato N° 65/2016, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de efectuar los suministros objeto del contrato en los plazos y lugares dispuestos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En, a de de 2.....

Firmado:

ANEXO III.- FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DE ARQUETAS INTEGRALES

FABRICANTE			Dirección		
Persona de contacto fabricante			Teléfono		
			Móvil		
DISTRIBUIDOR			Dirección		
Persona de contacto distribuidor			Teléfono		
			Móvil		

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Modelo	
--------	--

1. MATERIALES

Elemento	Denominación material	Norma UNE-EN correspondiente	Visado Canal de Isabel II Gestión
Tapa			
Marco			
Cuerpo			
Bulón			
Cerradura	Cuadrado		
	Lengüeta		
	Soporte		

2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Elemento	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Visado Canal de Isabel II Gestión
Tapa			
Marco			

3. PRUEBAS DE MODELO

Ensayos	Norma producto Correspondencia Norma UNE-EN	Visado Canal de Isabel II Gestión

4. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Certificados de Calidad y de Producto	
Periodo de Garantía contra defectos de fabricación	

5. OBSERVACIONES

--

(Lugar, Fecha, Nombre, Firma y Sello)

Fecha

Responsable de Calidad del fabricante

Comprobado Canal de Isabel II

ANEXO IV.- FICHA TÉCNICA DE SUMINISTRO

FICHA TÉCNICA DE SUMINISTRO DE ARQUETAS INTEGRALES

FABRICANTE		N° PEDIDO		N° ALBARÁN	
DISTRIBUIDOR		FECHA DE PEDIDO		FECHA DE ENTREGA	
	UNIDADES ENTREGADAS	LOTE DE FABRICACIÓN		FECHA DE FABRICACIÓN	

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Modelo	
--------	--

1. MATERIALES

Elemento	Denominación material	Norma UNE-EN correspondiente	Visado Canal de Isabel II Gestión
Tapa			
Marco			
Cuerpo			
Botón			
Cerradura	Cuadrado		
	Lengüeta		
	Soporte		

2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Elemento	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Visado Canal de Isabel II Gestión
Tapa			
Marco			

3. PRUEBAS DE MODELO

Ensayos	Norma producto Correspondencia Norma UNE-EN	Visado Canal de Isabel II Gestión

4. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Certificados de Calidad y de Producto	
Periodo de Garantía contra defectos de fabricación	

5. OBSERVACIONES

--

(Lugar, Fecha, Nombre, Firma y Sello)

Fecha

Responsable de Calidad del fabricante

Comprobado Canal de Isabel II Gestión

ANEXO V.- MARCADO

