



11-07-16

ENTRADA

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE:**

**LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA PARA
ACOMETIDAS DE AGUA DESTINADAS AL
CONSUMO HUMANO Y AGUA REGENERADA**

**PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICACIÓN AL PRECIO MÁS BAJO**

CONTRATO Nº 47/2016

INDICE

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES	3
Apartado 1. Objeto del contrato.	3
Apartado 2. Condiciones para la Licitación.	3
Apartado 3. Entrega de muestras.	3
CAPÍTULO II.- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	4
Apartado 1. Normativa de aplicación.	4
Apartado 2. Materiales constitutivos.	4
Apartado 3. Gestión de calidad.	5
ANEXO I.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE GARANTÍA	6
ANEXO II.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE SUMINISTRO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES	7
ANEXO III.- FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	8
ANEXO IV.- FICHA TÉCNICA DE SUMINISTRO	10

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Apartado 1. Objeto del contrato.

El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la contratación del suministro de **llaves de entra y salida** al contador a instalar en las acometidas de agua para consumo humano y agua regenerada que precise Canal de Isabel II Gestión S.A.

La relación de elementos incluidos en el presente contrato se detalla en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los licitadores deberán presentar oferta a **la totalidad del procedimiento de licitación**. No se tendrán en consideración las ofertas parciales que no se refieran a la totalidad del procedimiento de licitación.

Apartado 2. Condiciones para la Licitación.

Se considerarán aptos para el cumplimiento del contrato los productos que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Productos con homologación previa, según aparecen indicados en el vigente Registro de Productos Homologados de Canal de Isabel II Gestión, S.A.
- Productos en los que se verifique que la totalidad de las muestras entregadas cumplen los requisitos expuestos en los apartados siguientes, por lo que se equiparan a los productos ya homologados.

Los compromisos de calidad, certificados y garantías requeridas de los productos objeto del contrato procederán directamente del fabricante.

Apartado 3. Entrega de muestras.

Cada uno de los licitadores propuestos como adjudicatario deberá presentar **la totalidad de las muestras**, según se especifica en el apartado 4 de la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No se tendrán en consideración las ofertas parciales que, una vez realizados los trámites indicados en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no entreguen la totalidad de las muestras solicitadas para el presente procedimiento de licitación.

Los licitadores deberán entregar las muestras en cajas individuales fácilmente identificadas de forma segura e inalterable. Estarán precintadas, con referencia expresa al procedimiento de licitación que corresponde.

Estas muestras se entregarán en el Almacén de Majadahonda de Canal de Isabel II Gestión, S.A., sito en la Carretera de Majadahonda a Boadilla del Monte Km. 0,800, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que el licitador hubiera recibido el requerimiento indicado en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Constará de un albarán sin cargo, con la relación de los materiales presentados.

CAPÍTULO II.- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Apartado 1. Normativa de aplicación.

Las **llaves de entrada y salida** a suministrar deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos que les sean de aplicación, establecidos en la "Especificación Técnica de Acometidas de agua para consumo humano. Versión 2011", aprobada por Canal de Isabel II el día 28/03/2011.

El documento está disponible en la página web de Canal de Isabel II Gestión, S.A., a través del siguiente enlace:

https://www.canalgestion.es/es/pie/normativa/normativa/subapartados/documentacion_general/index.html

El documento será enviado a aquellos licitadores que así lo soliciten.

El **elemento de maniobra** de las llaves de entrada y salida para agua regenerada se pintará de color morado (PANTONE 2577, RAL 4001, RAL 4005).

Apartado 2. Materiales constitutivos.

Los productos en contacto con agua de consumo humano deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En particular, será de aplicación lo establecido en el artículo 14 y disposición adicional cuarta.


Ninguno de los componentes en contacto con el agua de consumo humano deberá producir alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido ser sometidas.

Apartado 3. Gestión de calidad.

Durante el plazo de vigencia del contrato, Canal de Isabel II Gestión, S.A. podrá realizar el control, seguimiento y cuantos ensayos considere necesarios de los componentes suministrados, al objeto de comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos. En caso de verificarse alguna no conformidad, se comunicará al adjudicatario para que presente las alegaciones correspondientes. Si finalmente se constatan dichas no conformidades, el adjudicatario correrá con los gastos de ensayo. Canal de Isabel II Gestión, S.A. podrá resolver el contrato en caso de apertura de tres no conformidades en el periodo un año, en los términos del **apartado 9.1** del Anexo I del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Madrid, 06 de Julio 2016


Juan Carlos Sánchez-Cabezudo López
JEFE ÁREA DE COMPRAS



Luis Vicente Tato Bartolomé
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA



Luis Gonzalo González García
DIRECTOR FINANCIERO Y DE DESARROLLO DE NEGOCIO



ANEXO I.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE GARANTÍA

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa
con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del Contrato Nº 47/2016, asume la obligación de garantizar los materiales a suministrar objeto del presente contrato, durante el plazo establecido en el mismo, desde su entrega a Canal de Isabel II Gestión S.A.

En, a de de 2.....

Firmado:

ANEXO II.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE SUMINISTRO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa
con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del Contrato N° 47/2016, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de efectuar los suministros objeto del contrato en los plazos y lugares dispuestos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En, a de de 2.....

Firmado:

ANEXO III.- FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DE LLAVE DE ENTRADA

FABRICANTE		Dirección	
Persona de contacto fabricante		Telefono	
		Mail	
DISTRIBUIDOR		Dirección	
Persona de contacto distribuidor		Telefono	
		Mail	

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Modelo	PN (bar)	DN LLAVE (mm)

1. MATERIALES

Elemento	Denominación material	Norma UNE-EN correspondiente	Visado Canal de Isabel II Gestión
Cuerpo			
Obturador esférico			
Eje de accionamiento y tornillos			
Juntas de estanquidad			
Asiento			

2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

TIPO DE ENLACE	DN LLAVE (mm)	RACOR TUERCA LOCA (pulgadas)	DN BRIDA (mm)	Visado Canal de Isabel II Gestión

3. PRUEBAS DE MODELO.

Ensayos	Norma producto. Correspondencia Norma UNE-EN	Visado Canal de Isabel II Gestión
Comprobación características geométricas		
Resistencia mecánica		
Estanquidad		
Resistencia a los productos desinfectantes		
Resistencia a la fatiga		
Ensayos del enlace de la llave al tubo		
Metaigrafía		

4. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Certificados de Calidad y de Producto	
Periodo de Garantía contra defectos de fabricación	

5.OBSERVACIONES

--

(Lugar, Fecha, Nombre, Firma y Sello)

Fecha

Responsable de Calidad del fabricante

Comprobado Canal de Isabel II Gestión

FICHA TECNICA DE PRODUCTO DE LLAVE DE SALIDA

FABRICANTE		Dirección	
Persona de contacto fabricante		Teléfono	
		Mail	
DISTRIBUIDOR		Dirección	
Persona de contacto distribuidor		Teléfono	
		Mail	

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Modelo	PN (bar)	DN LLAVE (mm)

1. MATERIALES

Elemento	Denominación material	Norma UNE-EN correspondiente	Visado Canal de Isabel II Gestión
Cuerpo			
Obturador esférico			
Eje de accionamiento y tornillos			
Juntas de estanquidad			
Asiento			
Dispositivo de retención			

2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

TIPO DE ENLACE	DN LLAVE (mm)	RACOR TUERCA LOCA (pulgadas)	DN BRIDA (mm)	Visado Canal de Isabel II Gestión

3. PRUEBAS DE MODELO

Ensayos	Norma producto. Correspondencia Norma UNE-EN	Visado Canal de Isabel II Gestión
Comprobación características geométricas		
Resistencia mecánica		
Estanquidad		
Características Hidráulicas		
Resistencia a los productos desinfectantes		
Resistencia a la fatiga		
Ensayos del enlace de la llave al tubo		
Metalografía		

4. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Certificados de Calidad y de Producto	
Periodo de Garantía contra defectos de fabricación	

5.OBSERVACIONES

--

(Lugar, Fecha, Nombre, Firma y Sello)

Fecha

Responsable de Calidad del fabricante

Comprobado Canal de Isabel II Gestión

ANEXO IV.- FICHA TÉCNICA DE SUMINISTRO

FICHA TÉCNICA DE SUMINISTRO DE LLAVE DE ENTRADA

FABRICANTE		Nº PEDIDO		Nº ALBARÁN	
DISTRIBUIDOR		FECHA DE PEDIDO		FECHA DE ENTREGA	
	UNIDADES ENTREGADAS	LOTE DE FABRICACIÓN		FECHA DE FABRICACIÓN	

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Modelo	PN (bar)	DN LLAVE (mm)

1. MATERIALES

Elemento	Denominación material	Norma UNE-EN correspondiente	Visado Canal de Isabel II Gestión
Cuerpo			
Obturador esférico			
Eje de accionamiento y tornillos			
Elemento de estanquidad			
Asiento			

2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

TIPO DE ENLACE	DN LLAVE (mm)	RACOR TUERCA LOCA (pulgadas)	DN BRIDA (mm)	Visado Canal de Isabel II Gestión

3. PRUEBAS DE MODELO

Ensayos	Norma producto. Correspondencia Norma UNE-EN	Visado Canal de Isabel II Gestión
Comprobación características geométricas		
Resistencia mecánica		
Estanquidad		
Resistencia a los productos desinfectantes		
Resistencia a la fatiga		
Ensayos del enlace de la llave al tubo		
Metalografía		

4. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Certificados de Calidad y de Producto	
Periodo de Garantía contra defectos de fabricación	

5. OBSERVACIONES

--

(Lugar, Fecha, Nombre, Firma y Sello)

Fecha

Responsable de Calidad del fabricante

Comprobado Canal de Isabel II Gestión

FICHA TECNICA DE SUMINISTRO DE LLAVE DE SALIDA

FABRICANTE		Nº PEDIDO		Nº ALBARÁN	
DISTRIBUIDOR		FECHA DE PEDIDO		FECHA DE ENTREGA	
	UNIDADES ENTREGADAS	LOTE DE FABRICACIÓN		FECHA DE FABRICACIÓN	

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Modelo	PN (bar)	DN LLAVE (mm)

1. MATERIALES

Elemento	Denominación material	Norma UNE-EN correspondiente	Visado Canal de Isabel II Gestión
Cuerpo			
Obturador esférico			
Eje de accionamiento y tornillos			
Elemento de estanquidad			
Asiento			
Dispositivo de retención			

2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

TIPO DE ENLACE	DN LLAVE (mm)	RACOR TUERCA LOCA (pulgadas)	DN BRIDA (mm)	Visado Canal de Isabel II Gestión

3. PRUEBAS DE MODELO.

Ensayos	Norma producto. Correspondencia Norma UNE-EN	Visado Canal de Isabel II Gestión
Comprobación características geométricas		
Resistencia mecánica		
Estanquidad		
Características Hidráulicas		
Resistencia a los productos desinfectantes		
Resistencia a la fatiga		
Ensayos del enlace de la llave al tubo		
Metatografía		

4. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Certificados de Calidad y de Producto	
Periodo de Garantía contra defectos de fabricación	

5.OBSERVACIONES

--

(Lugar, Fecha, Nombre, Firma y Sello)

Fecha

Responsable de Calidad del fabricante

Comprobado Canal de Isabel II Gestión