

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL  
SUMINISTRO DE FILTROS DE AGUA EN PUNTO TERMINAL**

**PA-2017-0-024**

**1. DEFINICION DEL OBJETO. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTICULO**

LOTE/ITEM	NOMBRE DEL ARTICULO
<b>1.1</b>	<b>FILTRO GRIFO AGUA ESTÉRIL</b>
<b>1.2</b>	<b>FILTRO DUCHA AGUA ESTÉRIL</b>

**2. DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS**

LOTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>1</b>			<b>FILTROS AGUA ANTIMICROBIANOS DE PUNTO TERMINAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtros estériles con membrana de filtración de 0,22 µm.</li> <li>- Cumplimiento de la eficacia de filtración bacteriana por membrana según estándar ASTM F.838-05.</li> <li>- Compatible con los sistemas de tratamiento térmico superiores a 50°C hasta 70°C, sistemas de desinfección química a concentraciones mínimas de cloro residual libre de 3 mg/l.</li> <li>- Carcasa con aditivo bacteriostático de alta eficacia conforme a estándar ISO 22196, validado a lo largo de toda su vida útil.</li> <li>- Duración: el filtro tendrá una capacidad de vida útil mínima de 4 semanas. Eficacia demostrada en estudios con condiciones de uso real a lo largo de su vida útil.</li> <li>- Conectores rápidos compatibles que aseguren la estanqueidad del conjunto conector-filtro.</li> <li>- Carcasa hermética y no desmontable.</li> <li>- Con sistema de trazabilidad individual para su registro y seguimiento según UNE 100030:2017</li> <li>- Con marcado CE en vigor de productos sanitarios según RD 1561/2009</li> </ul>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>295079</b>	<b>FILTRO GRIFO AGUA ESTÉRIL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>284993</b>	<b>FILTRO DUCHA AGUA ESTÉRIL</b>

22/06/2017



**Dra. B Peláez**  
Servicio de Medicina Preventiva