

FIJACIÓN DE APLACADO EN ALUMINIO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL H.G.U. GREGORIO MARAÑÓN

MEMORIA DE NECESIDADES

Se plantea la necesidad de contratar las obras necesarias para la fijación de las placas metálicas de aluminio del revestimiento de la fachada del edificio Materno-Infantil perteneciente al complejo del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" debido a que se ha detectado que en la ejecución del mismo hay un número aleatorio de placas que no se encuentran fijadas al muro soporte y plantean un peligro de caída por encontrarse fijadas únicamente por silicona unas a otras y con el paso del tiempo y el movimiento del edificio por dilataciones pueden dar lugar a un desprendimiento

Las obras consistirán en la colocación de unas piezas de acero con un pasador roscado especialmente fabricadas que sujeten a las placas de aluminio en las cuatro esquinas y que se anclarán al muro para impedir la caída de las placas.

La obra deberá ser realizada por una empresa competente y responsable con los permisos necesarios para la instalación de andamios, plataformas elevadoras, grúas u otro medio auxiliar similar y deberá presentar antes del inicio de las obras la dirección facultativa del montaje y desmontaje de andamios así como todos los permisos necesarios de ocupación de vía pública.

En consecuencia, se propone la contratación, a través de procedimiento abierto las OBRAS DE FIJACIÓN DE APLACADO EN ALUMINIO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN" por hasta un importe máximo de 96.365,60 EUROS, al que corresponde una base imponible de 79.640,99 euros y un IVA (21%) de 16.724,61 euros, por un plazo de ejecución de 1 mes, desde el día de firma del ACTA DE INICIO DE OBRA.

Madrid, 27 de septiembre de 2018.
La jefa de la Sección de Obras

Fdo.: Myriam de la Puente Maroto