



**CONVOCATORIA DE SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA EJECUCIÓN POR CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LEGIONELLA Y ANALISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA EN LOS EDIFICIOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD, PARA EL AÑO 2019. P5-2019.**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El objeto del presente contrato tiene por finalidad la contratación de un servicio de análisis microbiológico y análisis físico-químico del agua en los edificios de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitario para prevención y control de la legionelosis.

CPV: 90920000-2

**TRABAJS A REALIZAR:**

- 1- Análisis microbiológico y físico-químico del agua.
- 2- Emisión del correspondiente informe conforme a la normativa vigente.

Los edificios dónde anualmente se deben realizar el análisis del agua, son los siguientes:

- Edificio principal sede de la Consejería sita en C/ Aduana 29.
- Edificio ubicado en la C/ General Oraá nº 15.

**Con respecto al análisis microbiológico de la Legionella:**

Se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el R.D 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para prevención y control de la legionelosis.

Se deben realizar 2 analíticas previas al tratamiento y 2 analíticas después de tratamiento.







En el inmueble de la calle Aduana el tratamiento se realizará en:

- Aljibe contraincendios
- 3 depósitos de agua fría de consumo humano
- Control de grifos y termos.

En el inmueble de General Oraá el tratamiento se realizará en:

- Control de grifos y termos.

**Con respecto al análisis físico químico del agua:**

Se debe realizar los análisis de potabilidad del agua conforme a lo establecido en el R.D 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Se realizarán los análisis tomando muestras de al menos 6 puntos (grifos, fuentes de agua) en el caso del inmueble de la calle Aduana 29-31.

Se realizarán en los inmuebles de General Oraá tomando muestras de entre 4 y 6 puntos.

Se podrán realizar visita a los inmuebles incluidos en el contrato para un mayor conocimiento de las instalaciones.

**PRESUPUESTO:**

Total presupuesto sin IVA: 3.060,00 €.

IVA (21%): 642,60 €

Total Presupuesto anual: 3.702,60 €

Programa 311M Partida 21300

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Los análisis con sus correspondientes informes deberán estar finalizados antes del 30 de junio de 2019.

**FORMA DE PAGO:** A la finalización de los trabajos.

**PLAZO DE GARANTÍA:** No procede.







**PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:**

- Los interesados podrán presentar las ofertas en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su publicación en el perfil de Órgano Contratante de la Comunidad de Madrid.
- Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Sanidad sito en la calle Aduana 29-31 de Madrid.

**FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

En un único sobre en el que figure el número de expediente y el título del mismo, que contendrá en su interior la siguiente documentación:

- Proposición económica.
- Acreditación de entidad o laboratorio autorizado para este servicio, presentando el correspondiente certificado.
- Acreditación de haber realizado, al menos, tres servicios de similares características en los últimos tres años.

**OTRA INFORMACIÓN DE INTERES:**

El contrato se adjudicará a la oferta de menor precio.

Para cualquier información adicional, podrán dirigirse a:

- Área de Asuntos Generales.
  - o Teléfonos: 914265567
  - o Correo electrónico: asuntosgenerales.sgt@salud.madrid.org
- Área de Contratación.

Madrid,

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO.

Francisco Lobo Montalbán.





La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0945697427871792460377**

