

EXPEDIENTE: 2019-0-132

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ESTORES ENROLLABLES CON INSTALACION PARA DISTINTOS ESPACIOS DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de estores enrollables con instalación para distintos espacios del HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
1	1	ESTOR ENROLLABLE TEJIDO TRANSLÚCIDO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS (M. LINEAL) <ul style="list-style-type: none"> La oferta se realizará en Metro Lineal de estor confeccionado e instalado. La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital. Alto del estor estará comprendido entre 160 y 200 cms Tejido 100% poliéster reciclado ecológico con tratamiento antibacteriano biocida por ambas caras Espesor de 0,35 mm Peso 215 gr/m² Translucido B Resistencia al fuego B1 M1 por ambas caras Mecanismo montado a pared o techo, sobre tubo de aluminio de 43mm, accionamiento mediante cadena anclada a pared con sistema de protección antibaby y contrapeso oculto termosellado. Color a determinar, acabado liso decorativo apariencia soft. Soporte de acero lacado a techo o frente Se instalará mediante tornillería y tacos adecuados al material de soporte analizado en su localización
	2	ESTOR ENROLLABLE SCREEN FOUSCURIT OPACO CON COFRE Y GUÍAS (M. LINEAL) <ul style="list-style-type: none"> La oferta se realizará en Metro Lineal de estor confeccionado e instalado. La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital. Alto del estor estará comprendido entre 160 y 200 cms Tejido Déco N laminada doble hoja de PVC Doble tejido Screen Opaco Factor de apertura 0% doble con solidez del color a la luz >7 Gramaje 700g/m² Espesor de 0,65 mm Densidad entre 22 y 20 hilos/cm según ISO 7211/2 Resistencia al desgarro 2.9daN de la urdimbre y 3,1 daN trama Resistencia al fuego B1 M1 por ambas caras según DIN 4102 y UNE 23.727-90 1R. Mecanismo montado a pared o techo, sobre tubo de aluminio de 43mm, con cofre y guías de aluminio extrusionado lacados en color a determinar y contrapeso oculto termo-sellado. Color del tejido a determinar Soporte de acero lacado en el mismo color que el cofre, a techo o frente. Se instalará mediante tornillería y tacos adecuados al material de soporte analizado en su localización.



OTROS REQUISITOS:

- Ficha Técnica de cada uno de los productos ofertados
- El adjudicatario se encargará de la distribución e instalación en el punto de destino de los diferentes estores.
- Será imprescindible certificar el plazo de entrega de los productos ofertados
- Será imprescindible presentar carta de colores del material ofertado.
- Será imprescindible presentar los Certificados de Resistencia al fuego, de tratamientos biocidas, y anti-bacterias.
- El adjudicatario debe garantizar el suministro de repuestos del material ofertado durante 10 años.
- El adjudicatario deberá retirar todos los embalajes y residuos producidos en la instalación.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

NO

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO

1. Las entregas se realizarán una vez efectuada la petición y dentro del plazo establecido del contrato
2. Las entregas se realizarán a través del ALMACEN DEL HOSPITAL

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 21 de junio de 2019

LA JEFE DE SERVICIO DE SUMINISTROS

Fdo. D^a M^a Teresa Montero Alvarez

