

ACLARACIONES A LOS LICITADORES SOBRE EL CONTENIDO DEL PLIEGO TÉCNICO QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

Expediente: A/SER-017663/2019

Título: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CONDUCTIVO, PREVENTIVO, PREDICTIVO-MEJORATIVO, CORRECTIVO Y TÉCNICO-LEGAL) DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS, HIDÁULICAS Y AYUDAS A LA FONTANERÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

Solicitadas algunas aclaraciones sobre el contenido de los pliegos del expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público y al objeto de garantizar los principios de igualdad de trato y libre concurrencia en el proceso de licitación, se procede a comunicar a todos los licitadores interesados en el procedimiento de contratación el contenido de las citadas aclaraciones mediante su publicación en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Pregunta 1:

En el PPT, se indica la realización de inspecciones reglamentarias por entidad acreditada de control u OCA. En la visita se informó que las de eficiencia energética no entran, como tampoco se menciona en pliegos (si por ejemplo para calderas). ¿Nos pueden facilitar listado de OCAs por equipos y fechas de las últimas revisiones?

I- emisiones de combustión USO NO Industrial	ES ATMÓSFERA (LE)		ÚLTIMA INSPECCIÓN (RAP)			PRÓXIMA INSPECCIÓN			RITE (EFICIENCIA ENERGÉTICA)		
	PRÓXIMA INSP	REGISTRO	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO A	TIPO B	TIPO C	REGISTRO	ÚLTIMA INSP	PRÓXIMA INSP
GENERADOR DE VAPOR IPMO 1		436503			12/07/2010	12/07/2011	12/07/2013	12/07/2016		NP	NP
GENERADOR DE VAPOR IPMO 2	BAJA	A044586			29/06/2010	29/06/2011	29/06/2013	29/06/2016		NP	NP
CALDERA DE VAPOR CENTRAL TÉRMICA	BAJA				19/06/2011			19/06/2016			
CALDERA 1 CENTRAL TÉRMICA: CALEFACCIÓN Y ACS	25/10/2019	VER			03/04/2000				3511A564MR	23/01/2017	23/01/2021
CALDERA 2 CENTRAL TÉRMICA: CALEFACCIÓN Y ACS	11/12/2021	VER			03/04/2000				3511A564MR	23/01/2017	23/01/2021
CALDERA 3 CENTRAL TÉRMICA: CALEFACCIÓN Y ACS	12/12/2021	VER			03/04/2000				3511A564MR	23/01/2017	23/01/2021
CALDERA 1 PABELLÓN DOCENTE: CALEFACCIÓN Y ACS	01/12/2019									24/01/2017	23/01/2021
CALDERA 1 PABELLÓN DE GOBIERNO: CALEFACCIÓN Y ACS	28/12/2019									08/04/2019	08/04/2021
CALDERA 1 ONCOLOGÍA: CALEFACCIÓN Y ACS	21/11/2021									24/01/2017	24/01/2019
CALDERA 2 ONCOLOGÍA: CALEFACCIÓN Y ACS	21/11/2021									24/01/2017	24/01/2019
CALDERA 1 MATERNO INFANTIL: CALEFACCIÓN Y ACS	21/11/2021									23/01/2017	23/01/2021
CALDERA 2 MATERNO INFANTIL: CALEFACCIÓN Y ACS	21/11/2021									23/01/2017	23/01/2021
CALDERA 3 MATERNO INFANTIL: CALEFACCIÓN Y ACS	21/11/2021									23/01/2017	23/01/2021
CALDERA 4 MATERNO INFANTIL: CALEFACCIÓN Y ACS	avariada?									23/01/2017	23/01/2021
CALDERA ACS. INSTITUTO DE REHABILITACIÓN										04/04/2017	04/04/2019
CALDERA CALEFACCIÓN 1- INSTITUTO DE REHABILITACIÓN										04/04/2017	04/04/2019
CALDERA CALEFACCIÓN 2- INSTITUTO DE REHABILITACIÓN										04/04/2017	04/04/2019
CALDERA ACS. C.E. HERMANOS SANGRO										01/04/2019	01/04/2021
CALDERA CALEFACCIÓN 1- C.E. HERMANOS SANGRO										01/04/2019	01/04/2021
CALDERA CALEFACCIÓN 2- C.E. HERMANOS SANGRO										01/04/2019	01/04/2021
CALDERA ACS. C.E. MORATALAZ										01/04/2019	01/04/2021
CALDERA CALEFACCIÓN- C.E. MORATALAZ-1										01/04/2019	01/04/2021
CALDERA CALEFACCIÓN- C.E. MORATALAZ-2										01/04/2019	01/04/2021
CALDERA ACS. INSTITUTO OFTALMOLOGÍA										08/04/2019	08/04/2021
CALDERA CALEFACCIÓN. INSTITUTO OFTALMOLOGÍA										08/04/2019	08/04/2021
CALDERA CALEFACCIÓN Y ACS										04/04/2017	04/04/2021

REGLAMENTO INSTALACIONES PETROLIFERAS											
NÚMERO	DEPÓSITO	PRODUCTO	TIPO DEPÓSITO	TIPO UBICACIÓN	CAPACIDAD (litros)	PARED	FECHA INSTALACIÓN	PROX REV	PROX ESTANQ TUB	PROX ESTANQ TANQUE	PROX. INSPEC
DG1	PABELLÓN ONCOLOGÍA	GASOLEO	SUPERFICIE	EXTERIOR	15000	DOBLE	jun-11	20/01/2022		SUPERFICIE	07/06/2021
DG2	PABELLÓN GOBIERNO	GASOLEO	SUPERFICIE	INTERIOR	6000	SIMPLE	may-12	19/09/2022		SUPERFICIE	07/05/2022
DG3	MATERNAL-INFANTIL	GASOLEO	SUPERFICIE	INTERIOR	100000(4X25000)	DOBLE	2004	26/03/2024	26/02/2024	SUPERFICIE	22/01/2024
DG4	IMMO	GASOLEO	ENTERRADO	EXTERIOR	40000	SIMPLE	1970	20/01/2022	20/01/2022		01/01/2024
DG5	INSTITUTO REHABILITACIÓN	GASOLEO	ENTERRADO	INTERIOR	25000						
DG6	INSTITUTO OFTÁLMICO	GASOLEO	ENTERRADO	EXTERIOR	25000	SIMPLE	DESCONOCIDO	15/09/2022	15/09/2022	29/08/2027	29/08/2027
DG7	CE MORATALAZ	GASOLEO	ENTERRADO	EXTERIOR	20000	SIMPLE	04/10/1973	24/11/2022	29/08/2022	24/11/2027	30/08/2027
DG8	CE HERMANOS SANGRO	GASOLEO	SUPERFICIE	INTERIOR	15000	SIMPLE		29/08/2022	29/08/2022	SUPERFICIE	08/03/2022

Esta es la información que maneja el hospital en cuanto a equipos sujetos a OCA, sin que sea vinculante a que pueda haber más. Recordar que en PPT se pide un inventario detallado al inicio del contrato al adjudicatario.

No se consideran más dudas razonables que estén sujetas a doble interpretación.

Madrid, 27 de septiembre de 2019

Titulado superior
 Subdirección de Ingeniería

Fdo.: Guillermo Blanco Herrera