



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

## RESOLUCIÓN INICIO DE EXPEDIENTE

**Resolución de la Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud**, por la que se dispone el inicio del expediente de contratación administrativa A/OBR-007595/2020

De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes y vista la propuesta formulada por Departamento promotor, en la que se manifiesta la necesidad de tramitar nuevo expediente para la contratación de "Obras de consolidación puntual de estructura y cimentación y reparación de fachadas exteriores del Centro de Salud Segovia".

### RESUELVO

Autorizar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación **A/OBR-007595/2020** denominado "**Obras de consolidación puntual de estructura y cimentación y reparación de fachadas exteriores del Centro de Salud Segovia**" mediante procedimiento abierto simplificado cuyo presupuesto base de licitación asciende a 170.937,52 € IVA incluido.

Motivación de la necesidad del contrato:

A raíz del acta correspondiente a la Inspección Técnica de Edificios realizada en el Centro de Salud Segovia, la Dirección General de Control de la Edificación del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid emitió requerimiento para la subsanación de los defectos contemplados en ella:

- Consolidación de la cimentación en el entorno de la esquina de las calle Segovia y Doctor Letamendi.
- Reparación en el encuentro entre la fachada y el pavimento del viario en la esquina indicada.
- Grietas en sentido vertical en las fachadas exteriores y rotura de solados en espacios interiores de plantas primera y segunda en la proximidad de la esquina.
- Huellas de humedad en fachada en proximidad a bajantes de pluviales empotradas en los muros, y renovación de los revestimientos afectados.
- Existencia de pletinas de los balcones con principios de corrosión.
- Reparaciones en el sumidero y red de evacuación del patio, que afectan al sótano (ya corregido por los servicios de mantenimiento del Centro de Salud).

Se ha redactado el proyecto básico y de ejecución para dar cumplimiento a este requerido y ahora es necesario convocar un procedimiento para la adjudicación del contrato de obras correspondiente

Madrid,

LA GERENTE ADJUNTA DE GESTIÓN Y  
SERVICIOS GENERALES

Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

