

Madrid, 2 de septiembre de 2020.

Exclusiones en la fase de valoración técnica correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de un SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE 27 CGBTS EN COMMIT (Licitación 6012000088) (Lotes 1 y 2).

Metro de Madrid S.A., una vez realizada la valoración técnica de las ofertas presentadas a esta licitación, para ambos lotes, ha acordado, las siguientes exclusiones por los motivos que se indican a continuación:

En el apartado 25. “Oferta técnica” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) se indica lo siguiente:

“¿Es necesaria oferta técnica? Sí”.

“¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí”.

“La oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente (para todos los 2 lotes):

El licitador presentará oferta en formato PDF, debiendo cumplir con los requisitos del **apartado 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas**, donde aparece cuál es el contenido mínimo de la oferta técnica”.

En el apartado 10. “PRESENTACION DE OFERTA TÉCNICA” del Pliego de Prescripciones Técnicas se indica lo siguiente:

“Por similitud de trabajos en ambos lotes, todo lo que en este apartado se dice afecta a los dos lotes por igual”.

“Contenido mínimo de la oferta técnica:

A. Equipos y Materiales ofertados para la instalación.

- **PLCs**

- **Presentación de Ficha técnica (solo originales del fabricante).** Las fichas técnicas deben contener las siguientes características (o en su defecto certificación del fabricante del cumplimiento de la característica):

- Capacidad de memoria ≥ 16 MB.
- Tiempo de ejecución ≤ 5 ns/instrucción.
- 1 puerto Ethernet RJ45 (MODBUS/TCP).
- Protección contra copia (protección contra la reproducción no autorizada de bloques de programa).
- Características de seguridad integradas de conformidad con la norma IEC 62443.
- Capacidad para conexiones VPN protegidas.

- Web page para visualización de estados, alarmas y señales.
- Soporte OPC UA.
- Capacidad modular.
- Montaje en carril DIN.
- Compatibilidad Electromagnética (CEM) para entornos industriales. UNE-EN 61000-6-2.
- Resistencia a vibraciones. UNE-EN 60068-2-6:2008”.

“Contenido adicional de la oferta técnica, que facilita la valoración técnica:

B. Equipos y Materiales ofertados para la instalación.

- PLCs
 - Presentación del lenguaje de Software a emplear con el PLC.
 - Garantía de los repuestos.
 - Capacidad de memoria.
 - Tiempo de ejecución.

C. Jornadas nocturnas ofertadas para la instalación.

- Presentación de número de jornadas nocturnas ofertadas”.

En la condición 6.4. “Oferta técnica” del PCP se indica lo siguiente:

“Cuando así se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberán incluir su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT”.

“Será excluida de la licitación aquella proposición que no incluya los documentos indicados como contenido mínimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, así como aquellas proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar el umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT”.

- 1) **La oferta técnica presentada, para los lotes 1 y 2, por la empresa DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. no cumple con el contenido mínimo** debido a que **no presenta las fichas técnicas originales del fabricante**, presenta un link a la página general del fabricante, ni siquiera al documento PDF de la ficha del producto que tiene que presentar. Además, el recurso a la web por medio de un link como documentación no es satisfactorio ya que estos contenidos son modificables y toda oferta no puede ser modificable.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el apartado 25. “Oferta técnica” del cuadro resumen del PCP, la condición 6.4. “Oferta técnica” del PCP y el apartado 10. “PRESENTACION DE OFERTA TÉCNICA” del PPT, la oferta presentada por la empresa **DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.**, queda **excluida**, para los **lotes 1 y 2**, de esta licitación.



- 2) **La oferta técnica presentada, para los lotes 1 y 2, por la empresa LANTANIA, S.A.U. no cumple con el contenido mínimo debido a que no presenta las fichas técnicas originales del fabricante solicitadas.**

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el apartado 25. “Oferta técnica” del cuadro resumen del PCP, la condición 6.4. “Oferta técnica” del PCP y el apartado 10. “PRESENTACION DE OFERTA TÉCNICA” del PPT, la oferta presentada por la empresa **LANTANIA, S.A.U.**, queda **excluida**, para los **lotes 1 y 2**, de esta licitación.