



**Hospital Clínico
San Carlos**

Informe Necesidad

Nueva convocatoria de adquisición de filtros terminales de agua

Según la norma UNE 100030: 2017 sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones, para instalaciones tales como salas de hospitalización de trasplantados, inmunodeprimidos, hemodiálisis, oncología, etc. Se recomienda la instalación de filtros terminales microbiológicos con un tamaño de poro adecuado para la retención de total de bacterias.

En nuestro centro, y como consecuencia de la incorrecta calidad de agua de consumo humano y agua caliente sanitaria en 2006 ya se indicó la instalación de filtros de ducha en las unidades de enfermos más susceptibles y en 2010 se amplió a los grifos de agua de consumo en dichas unidades. Finalizado el concurso público PA-2017-0-024, y habiendo tenido que ampliar la instalación de filtros terminales en todas las duchas de hospitalización, es necesario convocar nuevo concurso de suministro. Las condiciones de infraestructura de la red de agua sanitaria y la dificultad para realizar los tratamientos integrales de desinfección de la red, no permiten retirar la indicación de su uso como medida preventiva y de control ante casos nosocomiales.

Tras la experiencia adquirida los años anteriores, considero que es necesario mejorar el servicio de instalación y trazabilidad.



**Hospital Clínico
San Carlos**
Planta 3ª Norte
Medicina Preventiva
SaludMadrid

Dra. C Fernández Pérez
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva