



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000007 – ACUERDO MARCO PARA LOS SUMINISTROS DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIAL MÓVIL DE METRO MADRID

---

### Consulta 1:

Buenos días, Me pongo en contacto con vds. por un problema con una referencia para ofertar en la petición 6012000007 “ACUERDO MARCO PARA LOS SUMINISTROS DE RESPUESTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID”

Concretamente en el “LOTE 2 - ILUMINACIÓN”

Posición 16

Matrícula 34519

Descripción: EQUIPO PARA LÁMPARA 250W V.SODIO

Fabricante: ELT

Modelo: VSI 25/23 ARCE-400

Para el modelo solicitado el fabricante nos indica que está DESCATALOGADO y que no es posible su comercialización

Nos indica el actual equivalente que es: 6216105 VSI 25/23-A2-ARCE-100-DP-P 250W 230V 50H

### Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles que se ha elaborado el documento de corrección de errores “CORRECCIÓN DE ERRORES”.

En Madrid, a 06 de febrero de 2020.