

Informe Necesidad

Nueva convocatoria de adquisición de filtros terminales de agua

Según la norma UNE 100030: 2017 sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de *Legionella* en instalaciones, para instalaciones tales como salas de hospitalización de trasplantados, inmunodeprimidos, hemodiálisis, oncología, etc. Se recomienda la instalación de filtros terminales microbiológicos con un tamaño de poro adecuado para la retención de total de bacterias.

En nuestro centro, y como consecuencia de la incorrecta calidad de agua de consumo humano y agua caliente sanitaria en 2006 ya se indicó la instalación de filtros de ducha en las unidades de enfermos más susceptibles y en 2010 se amplió a los grifos de agua de consumo en dichas unidades. Finalizado el concurso público PNSP-2019-1-141, y habiendo tenido que ampliar la instalación de filtros terminales en 2018 a todas las duchas de hospitalización, es necesario convocar nuevo concurso de suministro. Los resultados de las muestras microbiológicas obtenidas en el último año muestran resultados en algunos meses que superan los límites establecidos en el RD 865/2003 y la norma UNE 100030: 2017, indicando una colonización del agua de la red por *Legionella pneumophila*. Este aspecto, unido a las condiciones de infraestructura de la red de agua sanitaria, no permiten retirar la indicación de su uso como medida preventiva y de control ante casos nosocomiales. Por lo tanto, es necesario mantener la filtración en todas las duchas de hospitalización del hospital y otras localizaciones donde se duche el personal del hospital. Desde el anterior concurso, PNSP-2019-1-141, se han instalado e identificado nuevos puntos de agua en el hospital (tanto de ducha como de grifo) que requieren de la instalación de filtros terminales, por ello el número de puntos a cubrir en el presente concurso es superior al anterior.

Tras la experiencia adquirida los años anteriores, considero que es necesario mejorar el servicio de instalación y trazabilidad.

14/04/2021

Segundo Arnela Cuellar
Jefe de los Servicios Técnicos

José Alberto Mariano Lázaro
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva

