



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012200014 – SERVICIO DE TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCEDIOS (SDPI) DE LAS UNIDADES DE MATERIAL MÓVIL

---

### Consulta 1:

No entendemos el modelo de oferta del Excel. Entendemos que el tratamiento de Desinfección y limpieza se debe de hacer en cada una de las unidades, es decir, 190 tratamientos/anuales. Igual que número de analíticas. Y en la oferta pone 12 unidades. ¿Podrían aclararlo para saber cómo actuar correctamente?

### Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se ha publicado el documento “Corrección de errores 1” el cual, da respuesta a la consulta planteada.

### Consulta 2:

¿Es posible realizar una visita en alguna de las instalaciones para poder valorar adecuadamente el servicio?

### Respuesta 2:

En relación a su consulta, informarles de que tal y como se indica en el apartado “44. Visitas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, no procede.

### Consulta 3:

Nos hemos leído el PPT de esta licitación, pero para poder realizar el cálculo de nuestra oferta correctamente necesitaríamos visualizar los trabajos a realizar ¿sería posible realizar una visita de alguna de las cocheras para poder ver en qué consisten los trabajos?

### Respuesta 3:

En relación a su consulta, informarles de que aplica la misma respuesta que la proporcionada en este documento para la consulta nº2.



#### Consulta 4:

¿Por qué por un lado en el pliego técnico se describe que hay que hacer el tratamiento anual de 190 depósitos PCI en total + analíticas de legionella en PCI, físico químicas en PCI y de legionella en red AFCH, y por otro lado piden precio unitario de 12 unidades de limpieza, 50 de analíticas físico químicas y 150 en agua de red o depósitos MM, y si éstas últimas son analíticas de legionella.?

#### Respuesta 4:

En relación a su consulta, informarles de que aplica la misma respuesta que la proporcionada en este documento para la consulta nº1.

#### Consulta 5:

Para rellenar la proposición económica se adjunta un EXCEL donde hay que establecer el precio unitario de cada tratamiento.

En dicho excell, el primer apartado denominado Limpieza y Desinfección establece que el número de unidades es 12 tratamientos de Limpieza y Desinfección.

Una vez leído los pliegos de condiciones técnicas, en concreto, en la página 4 y página 18, establecen que el número de tratamientos de Limpieza y Desinfección es de 190 unidades de material móvil.

A mi parecer, si se deben de realizar 190 Limpiezas, entiendo que en el EXCEL debería de aparecer 190 unidades, sin embargo, aparece la cantidad de 12.

No entiendo si se debe a un error o es por un motivo que desconozco.

¿me podrían aclarar esto para poder establecer la mejor oferta económica posible?

#### Respuesta 5:

En relación a su consulta, informarles de que aplica la misma respuesta que la proporcionada en este documento para la consulta nº1.

En Madrid, a 03 de febrero de 2022.