



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012200014 – SERVICIO DE TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SDPI) DE LAS UNIDADES DE MATERIAL MÓVIL

Consulta 1:

En el PPT indican:

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS

La realización de análisis de control de parámetros físicos, químicos y microbiológicos (presencia de la bacteria *Legionella pneumophila*) del agua que revelen la eficacia del anteriormente citado programa y la ausencia de contaminación posterior (10 análisis según plantilla de la oferta)

¿se refieren sólo a muestras de legionela o deben incluir parámetros FQ?

El análisis del agua de red o de diferentes depósitos de agua del MM en relación a la presencia de la bacteria. (20 análisis según plantilla de la oferta)

Consulta 2:

Si se deben realizar 190 limpiezas y desinfección ¿con qué se corresponde el número de muestras a ofertar?

¿sólo un total de 10 muestras a recoger de entre las 190 limpiezas? ¿no deberían ser 190 muestras, una después de cada limpieza?

Respuesta 1 y 2:

En relación a su consulta, informarles de que los análisis físico-químicos según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas no incluyen los parámetros de *Legionella*. El número de análisis estimados será de 10 análisis anuales.

Los análisis de *Legionella* extraordinarios en depósitos del MM, en la red o en cualquier otro punto incluyen, según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, exclusivamente análisis de *Legionella*. El número de análisis estimados será de 20 análisis anuales.

La limpieza, desinfección, toma de muestras y análisis de los depósitos de agua del MM incluyen, en cuanto a análisis se refiere, análisis de *Legionella*. El número de análisis estimados será de 190 análisis anuales.

En relación a su consulta, informarles de que el número de intervenciones será estimado y se adaptará a las necesidades de explotación de Metro de Madrid.

La facturación se realizará exclusivamente por los trabajos efectivamente realizados.

En Madrid, a 10 de febrero de 2022.