



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012200014 – SERVICIO DE TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCEDIOS (SDPI) DE LAS UNIDADES DE MATERIAL MÓVIL

Consulta 1:

Puesto que no es posible visitar las instalaciones y las fotografías no son muy aclaratorias, necesitaría que nos aclarasen lo siguiente:

¿Cuál es el volumen medio de los depósitos SDPI?

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que los cofres del sistema de extinción de incendios (SDPI) se componen de elementos hidráulicos de extinción y electrónicos de detección y control. Por otro parte, indicar que el cofre de agua tiene una capacidad aproximada de 300 l.

Consulta 2:

¿Los depósitos tienen acceso suficiente que permita su limpieza interior o sólo es posible la desinfección sin limpieza?

Respuesta 2:

En relación a su consulta, informarles de que es imprescindible la desinfección y limpieza. Se deben desmontar las tapas delanteras y traseras del cofre mediante tuercas, una vez hecho, el acceso es sencillo.

En Madrid, a 03 de febrero de 2022.