

**INFORME SOLVENCIA DEL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO**

**ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE
OZONO EN LA ETAP DE VALMAYOR**

CONTRATO Nº 219/2020

Área: Tratamiento de Aguas Guadarrama

1. LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO

El licitador Xylem Water Solutions España, S.L.U. fue propuesto como adjudicatario del procedimiento de licitación del procedimiento 219/2020 de “ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE OZONO EN LA ETAP DE VALMAYOR”, para los lotes 1 y 2.

El procedimiento 219/2020, de acuerdo con lo establecido en el PCAP Anexo I punto 5, tiene como requisitos y criterios de solvencia económica y financiera y técnica o profesional:

PROCEDIMIENTO 219/2020		
5.1.A) 1- Experiencia en ejecución de suministros análogos (propia)		
Analogía:	Suministro de generadores de más de 50 kg/h	
Periodo de tiempo:	10 años	
Ámbito geográfico:	Mundial	
Documentación acreditativa:	Certificado de buena ejecución	
5.1.B) 1- Suministro de equipos de ozonización (integrable)		
Analogía:	Suministro de equipos de ozonización	
Periodo de tiempo:	10 años	
Importes:	Lote 1: 150.000 €	Lote 2: 350.000 €
Documentación acreditativa:	Declaración volumen de negocios	
5.1.B) 2- Suministro de equipos de ozonización (integrable)		
Unidades mínimas:	Suministro de 1 Ud de generador de ozono de más de 50 kg/h de ozono al 10% w/w oxígeno.	
Periodo de tiempo:	10 años	
Documentación acreditativa:	Certificado de buena ejecución	
5.1.B) 3- Cumplimiento Reglamento de productos biocidas BPR (UE) 528/2012 (integrable)		
Documentación acreditativa:	Copia de una carta de acceso referente al artículo 95(1) de dicho Reglamento 528/2012	
5.3.1. Adscripción de medios personales al contrato		
Ingeniero técnico industrial, químico o equivalente con formación en este tipo de instalaciones, es decir, en instalación de generadores de ozono de capacidad igual o superior a 50 kg/h de O3 al 10% w/w de oxígeno y experiencia de dos años en su realización.	Relación con currícula de personal con la experiencia requerida. Los Currículum Vitae presentados deberán permitir la identificación de los titulares de los mismos mediante nombre y apellidos	
Personal con experiencia previa de 1 año en la realización de este tipo de instalaciones, es decir, en instalación de generadores de ozono de capacidad igual o superior a 50 kg/h de O3 al 10% w/w de oxígeno, que serán como mínimo dos (2) oficiales de montaje		

2. ANÁLISIS DE REQUISITOS Y CRITERIOS DE SOLVENCIA EN EL PROCEDIMIENTO 219/2020.

Una vez analizada la documentación presentada por el licitador Xylem Water Solutions España, S.L.U. para los lotes 1 y 2, se concluye que el licitador cumple todos y cada uno de los requisitos de solvencia técnica y/o profesional establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).



TOMÉ SÁNCHEZ,
CARLOS

2023.03.1
0 14:23:57
+01'00'

Carlos Tomé Sánchez
Responsable Área Tratamiento Aguas Guadarrama.