



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012200151 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS PARA INFORMACIÓN CORPORATIVA EN CUARTOS DESTINADOS A MAQUINISTAS DE TRACCIÓN ELÉCTRICA FASE 2

Consulta 1:

Analizando la viabilidad de presupuestar la partida de electricidad con la poca información de la que se dispone, nos gustaría tener un poco más de información sobre. ¿Sería posible que nos indicaseis cuantas acometidas irán en túnel y cuantas en estación? ¿Sería posible tener más información sobre esta partida?

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que todas las pantallas irán instaladas en estación (ninguna en túnel) y el cableado de alimentación a las mismas se realizará desde el cuadro más cercano a cada una de ellas (generalmente existirá algún cuadro en el mismo andén y excepcionalmente podría darse el caso de tener que realizar un paso de bóveda para llegar a un cuadro en el andén contrario).

En Madrid, a 02 de septiembre de 2022.

