

**SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE 1 APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO N.º 238/2021 PARA “EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO G-7 Y SU CONEXIÓN A LA ARTERIA TRONCAL”.**

Durante el plazo concedido al efecto han presentado oferta los siguientes licitadores:

Nº	LICITADOR	NIF
1	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	A46146387
2	UTE OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.- BBR INSTALACIONES, S.L.	B85047835- B80387095
3	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	B02272490

Los aspectos susceptibles de aclaración de la documentación de Especificaciones Técnicas y Subcontratación presentada por los licitadores en su oferta son los siguientes:

**UTE OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.- BBR INSTALACIONES, S.L**

**PRIMERO.** – En el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), establece lo siguiente:

**A) Especificaciones técnicas:**

*Deberá incluirse la ficha técnica de los siguientes elementos:*

- Tubería de impulsión sumergida.
- Calderín antiarriete hidroneumático y compresor.
- Cableado de alimentación: a motor sumergido, aislado de A.T. 12/20 KV, aislado de A.T. 18/30 KV.
- Medidor de nivel hidrostático nivel del pozo.
- Medidor de nivel hidrostático nivel del depósito.

1) En relación con el **Calderín antiarriete hidroneumático y compresor** no se aportan especificaciones técnicas del compresor

**Aclaración:** Se solicita al licitador para aporte la ficha técnica del compresor.

2) La ficha técnica relativa a **Medidor de nivel hidrostático nivel del pozo** es incompleta. Las características técnicas no se adecúan a las especificaciones técnicas recogidas en los requerimientos mínimos del Proyecto (Ficha 15 A).

**Aclaración:** Se solicita al licitador que aporte Ficha 15 A con todos los datos completos.

3) La ficha técnica relativa a **Medidor de nivel hidrostático nivel del depósito** es incompleta. Las características técnicas no se adecúan a las especificaciones técnicas recogidas en los requerimientos mínimos del Proyecto (Ficha 15 B).

**Aclaración:** Se solicita al licitador que aporte Ficha 15 B con todos los datos completos.

Por favor, presenten la documentación de aclaración **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid**, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica. Tfno. 91.545.10.00.

Firmado por VANESSA CANELO CHAMORRO el  
día 09/09/2022

La Secretaria de la Mesa de Contratación