

## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012200237 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MUNICACIONES ASOCIADOS A LAS SALAS CRÍTICAS DEL NUEVO CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE METRO DE MADRID, FINANCIADO O COFINANCIADO CON EL INSTRUMENTO TEMPORAL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU

---

### Consulta 1:

En relación al documento “6012200237\_Corrección de errores 1 PPT\_signed” que nos trasladaron en el día de ayer mediante la plataforma SRM, en la corrección nº 4 se modifica el número de unidades de cerraduras mecánicas y electrónicas con lector de tarjetas (CERRFRACK), ya que ahora se exige la instalación de las mismas tanto en puertas delanteras como traseras, cuando inicialmente solo se exigía una única cerradura en puertas delanteras. Esto supone un aumento de 90 a 180 uds., lo que implica también un aumento en el importe total del presupuesto de licitación. Por tanto, el documento Excel “OFERTA ECONÓMICA” incluido en los pliegos que se exige cumplimentar y presentar en la Carpeta 3 no es correcto ni conforme a esta modificación.

Por todo lo anterior, rogamos por favor modifiquen tanto el documento Excel “OFERTA ECONÓMICA”, como el importe del presupuesto total del contrato indicado en PCP y PPT.

### Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que según se indica en apartado “7.2 ARMARIOS” del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT):

*“Cada armario deberá disponer de una cerradura electrónica en cada puerta basada en un control de acceso que permita autenticación a través de un lector de tarjetas de proximidad tanto de alta como de baja frecuencia (13.56 MHz y 125 KHz). La cerradura incluirá además un bombín para apertura mediante llave no estándar para poder abrir en caso de fallo de la electrónica.”*

En consecuencia, con lo previsto en el apartado 7.2 del PPT, se ha publicado el documento “Corrección de errores 2 PPT” y “Corrección de errores 1 EXCEL” para la presentación de la oferta económica (únicamente se ha corregido la errata en la descripción de la partida). A este respecto, informarles de que el presupuesto base de la licitación está correctamente calculado teniendo en cuenta las 2 cerraduras por armario.

En Madrid, a 24 de octubre de 2022.