

INFORME TÉCNICO SOBRE EL MATERIAL OFERTADO EN EL LOTE 7 (LABORATORIOS) DEL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS (Exp.: A/SUM-020869/2022)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 9.2 de la cláusula 1 del Pliego de Prescripciones de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), sobre la solvencia técnica de los productos presentados en las ofertas para el lote 7 se realiza un análisis tanto de la documentación técnica como de las muestras que han sido requeridas a cada ofertante. Estas muestras deben estar puestas a disposición de la Administración.

La elección de las muestras responde al grado de conocimiento que en la Administración se tiene sobre los productos en cuestión presentados, teniendo en cuenta la existencia ya de los productos presentados en el parque de mobiliario que tiene la Comunidad de Madrid actualmente en sus centros educativos.

ALCANCE GLOBAL

La oferta presentada por la empresa ALCANCE GLOBAL incluye documentación completa de todos los elementos ofertados. A la vista de la misma se considera que todos los aspectos de cada producto están suficientemente recogidos, incluyendo descripciones, imágenes, certificaciones de calidad y vinculación comercial con fabricante si es adquirido a terceros. Asimismo, los productos para los que se ha requerido muestra han sido los siguientes:

Código	Nombre
ML042	Banqueta asiento polipropileno de altura regulable sin respaldo
ML120	Mesa Química y Ciencias Naturaleza
ML122	Módulo de lavado 0,60x0,60
ML131	Armario alto puertas ciegas y vitrina batiente
ML133	Vitrina de extracción de gases
ML134	Armario de seguridad para ácidos, bases y líquidos y sólidos inflamables

Todas las muestras han sido presentadas en plazo y no ha sido necesaria subsanación sobre ninguno de los productos aportados.

Del análisis de la documentación técnica y las muestras requeridas se concluye que la empresa ALCANCE GLOBAL acredita la solvencia técnica exigida para el lote 7.

SACAI

La oferta presentada por la empresa SACAI incluye documentación completa de todos los elementos ofertados. A la vista de la misma se considera que todos los aspectos de cada producto están suficientemente recogidos, incluyendo descripciones, imágenes, certificaciones de calidad y vinculación comercial con fabricante si es adquirido a terceros. Asimismo, los productos para los que se ha requerido muestra han sido los siguientes:

Código	Nombre
ML042	Banqueta asiento polipropileno de altura regulable sin respaldo
ML120	Mesa Química y Ciencias Naturaleza
ML122	Módulo de lavado 0,60x0,60
ML131	Armario alto puertas ciegas y vitrina batiente
ML133	Vitrina de extracción de gases
ML134	Armario de seguridad para ácidos, bases y líquidos y sólidos inflamables

Todas las muestras han sido presentadas en plazo. Tras análisis de la solvencia técnica se informa que los elementos que debe subsanar son los siguientes:

Código	Nombre
ML133	El modelo de la muestra no presenta, el servicio de agua, el servicio de gas, ni la ventana de guillotina.

En la subsanación presentan una nueva muestra que tiene los servicios requeridos y la ventana de guillotina, que cumple con las prescripciones del pliego. Del análisis de la documentación técnica y las muestras requeridas se concluye que la empresa SACAI acredita la solvencia técnica exigida para el lote 7.

NAUTILUS

La oferta presentada por la empresa NAUTILUS no incluye documentación completa de todos los elementos ofertados. Asimismo, los productos para los que se ha requerido muestra han sido los siguientes:

Código	Nombre
ML042	Banqueta asiento polipropileno de altura regulable sin respaldo
ML120	Mesa Química y Ciencias Naturaleza
ML122	Módulo de lavado 0,60x0,60
ML131	Armario alto puertas ciegas y vitrina batiente
ML133	Vitrina de extracción de gases

ML134

Armario de seguridad para ácidos, bases y líquidos y sólidos inflamables

Las muestras presentadas no se ajustan a lo prescrito en el pliego, ya que lo que hacen es poner un cartel a un mueble que nada tiene que ver con lo que se ha solicitado y así justificar que lo han presentado:

- ML134 Armario de seguridad para ácidos, bases y sólidos inflamables presentan un armario metálico.
- ML131 vitrina de extracción de gases presentar una estantería metálica.
- ML122 módulo de lavado 0,60x0,60 presentan una mesa al uso sin grifo ni sumidero ni toma de agua ni tapas laterales.
- ML120 mesa química y ciencias de la naturaleza una mesa convencional sin tapas laterales.

En todos los casos anteriormente citados no existe coincidencia alguna ni en material de construcción, ni en medidas, ni en equipamiento de los mismos por lo que no tiene sentido proceder al análisis de estos artículos. De acuerdo con el PCAP Cláusula 1 Apart. 28 *“las muestras deberán ajustarse necesariamente a las características técnicas exigidas en las prescripciones técnicas y coincidir con la memoria descriptiva del artículo que se trate”*

El día 6 de marzo se solicita subsanación de los elementos del lote, en concreto:

- Certificado actualizado de las empresas fabricantes de los artículos ML133 Y ML134 aclarando la existencia de un vínculo comercial y que va a fabricar dicho mobiliario para la empresa licitadora.
- Presentar los certificados técnicos detallados expedidos por el laboratorio homologado que los muebles de laboratorio cumplen la norma EN-13150.
- En el módulo de lavado ML122 y ML122-1 certificado de la empresa fabricante del fregadero que el material utilizado es gres, apto para el lavado de los accesorios del laboratorio y que es resistente a ácidos.
- Certificado para las instalaciones de laboratorio códigos LCN-Q y LFIS. Conocimiento y cumplimiento de normativa UNE-EN14056, EN13150, así como demostración documentada la ITC-BT-25, en lo relativo a requerimientos en las instalaciones eléctricas.
- Presentar todas las muestras requeridas que cumplan con los requisitos exigidos en el PPT.

El día 9 de marzo presentan un escrito en contestación al requerimiento en el que indican que para el “lote 7, tenemos un problema con las referencias ML133 Vitrina de Extracción de Gases y ML134 Armario de Seguridad de ácidos, bases y líquidos inflamables. El fabricante no puede entregar las muestras hasta el día 27 de marzo. Solicitamos ampliación de plazo de presentación de muestras hasta esa fecha”. No se tiene en consideración dicha petición en este momento del procedimiento.



Dirección General de
Infraestructuras y Servicios

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN y UNIVERSIDADES

La empresa no presenta ninguna muestra, ni ningún certificado que avalen la solvencia técnica de la empresa para este lote.

Del análisis de la documentación técnica y las muestras requeridas se concluye que la empresa NAUTILUS **no** acredita la solvencia técnica exigida para el lote 7.

Madrid, a la fecha de la firma

Firmado por JAVIER SÁNCHEZ FERNÁNDEZ -
[REDACTED] ** el día 15/03/2023 con un
certificado emitido por AC CAMERFIRMA
FOR NATURAL PERSONS - 2016

Documento firmado digitalmente por MORENO BAUTISTA-ABAD ARTURO
Fecha 2023 03 15 12 53
Verificación y validez por CS [REDACTED]
[REDACTED] www.madrid.org/csv

Javier Sánchez Fernández
Asesor Técnico Docente

Arturo Moreno Bautista-Abad
Asesor Técnico Docente