

PAPC 2023-8-1 INFORME TÉCNICO CRITERIOS SUJETOS A JUIC

PROYECTO DE PROGRAM

PROYECTO DE PROGRAM M2

PROYECTO DE PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NIF proveedor	Proveedor	Formulario y plazos revisiones mantenimiento preventivo.	Puntos: max 2 pto	Actuaciones a realizar en el mantenimiento preventivo.	Puntos: max. 2 pto	Medios soporte frente a incidencias correctivas.	Puntos: max. 3 pto
A28303485	FAIN ASCENSORES S.A	Diferencia 5 tipos de aparatos elevadores: * Eléctricos convencionales * Eléctricos sin reductor * Hidráulicos * Plataformas eléctricas * Plataformas hidráulicas Se incluye mantenimiento preventivo diario. Amplio y detallado con fichas específicas de cada tipo de aparato elevador.	2	Se incluyen sistemáticas extraordinarias de mantenimiento ante fechas con posible incremento de la actividad asistencial del Hospital. Incluyen telemetría - mantenimiento remoto y predictivo.	2	Presencia física 7:00 a 23:00 horas todos los días del año, con presencia de 2 técnicos entre las 13:00 y 15:00 horas. El resto de horario sin presencia física con servicio de urgencias, con llegada del técnico en menos de 30 minutos. Amplia descripción de los medios soporte frente a incidencias correctivas, detallando cada uno de los medios técnicos, auxiliares, almacenes, materiales- repuestos, y medios humanos. Además de indica los medios de comunicación de incidencias mediante Call Center, GMAO y vía WEB, así como seguimiento de las incidencias mediante GAMO propio.	3
A28517308	EULEN, S.A.	Desde página 3 hasta la página 28. Total 25 páginas. Diferencia 3 tipos de aparatos elevadores: * Hidráulicos * Eléctricos * Plataformas elevadoras, escaleras y minicargas El periodo menor del mantenimiento preventivo es quincenal. No se realiza ningún tipo de mantenimiento preventivo diario. La ficha de Programa anual, revisiones mantenimiento, operaciones y frecuencias, Ascensor Hidráulico no es legible (pág. 15). La ficha de Programa anual, revisiones mantenimiento, operaciones y frecuencias, Ascensor Eléctrico no es legible (pág. 15). La ficha de Programa anual, revisiones mantenimiento, operaciones y frecuencias, Ascensor Hidráulico no es legible (pág. 17). La ficha de Programa anual, revisiones mantenimiento, operaciones y frecuencias, Ascensor Eléctrico no es legible (pág. 22). La ficha de Procedimiento de mantenimiento preventivo de un montargas es ilegible (pág. 28).	0,5	Desde página 28 hasta la página 37. El parte de trabajo actividad mantenimiento es ilegible (pág. 31). La ficha de mantenimiento programado no es legible (pág. 33). La imagen de la aplicación WEB es ilegible (pág. 34).	0,5	Presencia física 7:00 a 23:00 horas todos los días del año, con presencia de 2 técnicos entre las 13:00 y 15:00 horas. El resto de horario sin presencia física con servicio de urgencias, con llegada del técnico en menos de 1 hora. Indica los medios de comunicación de incidencias mediante Call Center, GMAO y vía WEB, así como seguimiento de las incidencias mediante GAMO propio. No se indican los medios materiales y técnicos de los que dispone frente a incidencias correctivas.	0,75

NIVEL DE VALOR					PROYECTO PROGRAMA MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL		TOTAL DE PUNTUACIÓN
NIVEL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		Puntos: máx. 3 pts		Puntos: máx. 2 pts		Puntos: Máx. 3 pts	
Sistemática ante incidencias correctivas.		Formulario y plazos revisiones técnico-legal.		Medidas a adoptar en la realización del mantenimiento técnico-legal.			
Se realiza una amplia descripción de la sistemática ante incidencias correctivas.		Se indican todas las acciones a llevar a cabo en el mantenimiento Técnico-Legal.		Se realiza una amplia explicación de las medidas a adoptar en la realización del mantenimiento técnico-legal, describiendo paso por paso las medidas a realizar, así como enumerando todo el personal implicado en el mismo.			
Tabla de tiempos de respuesta mejorando considerablemente los tiempos exigidos en el PPT.							
Los avisos de guardia se atenderán en menos de 1 hora o en menos de 30 minutos en función de la tipología del aviso.							
Incluye sistema de telemetría y mantenimiento correctivo con monitorización de los aparatos elevadores de 24 horas.							
Proponen índices de disponibilidad por encima de los solicitados en el PPT.							
Leve descripción de la sistemática ante incidentes correctivos, basado en la comunicación telefónica y WEB con un GMAO de seguimiento de incidencias.		No presenta ningún tipo de formulario.		Las medidas a adoptar para la realización del Mantenimiento Técnico-Legal seguirán las mismas pautas que las relativas al mantenimiento Preventivo			
Todos los avisos de guardia se atenderán en menos de 1 hora.		Se indica que se realizará de acuerdo a los reglamentos industriales, de carácter general, comunitario o nacional o autonómico.					
		1,5		0,5		1,5	5,25
		3		2		3	15