



Madrid, 18 de mayo de 2023

Exclusiones en la fase de valoración técnica correspondiente a la licitación, por procedimiento abierto simplificado, de un SERVICIO DE ENSAYOS EN TRANSFORMADORES SECOS DE POTENCIA (Licitación 6012300078)

Metro de Madrid S.A., una vez realizada la valoración técnica de la oferta presentada por la empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U. a esta licitación, ha acordado su exclusión por los motivos que se indican a continuación:

Como se indica en el apartado 25 "Oferta técnica" del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares (PCP), la oferta técnica debe presentarse con el contenido mínimo siguiente:

a) **TÍTULO 1. PROTOCOLO DE LOS ENSAYOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE BÁSICO.**
Se entregarán los protocolos que se usarán para los ensayos solicitados en el paquete básico de ensayos.

- Ensayo de excitación a tensión reducida.
- Ensayo de impedancia de cortocircuito.
- Ensayos de relación de transformación.
- Ensayo de resistencia óhmica de los arrollamientos.
- Ensayo de medida de resistencia de aislamiento.

Se indicará para cada uno de estos ensayos: definición y utilidad, procedimiento de ejecución, medios a usar, normativa a tener en cuenta, criterios de aceptación/no aceptación y límites fijados, etc.

b) **TÍTULO 2. MEDIOS TÉCNICOS.** Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico, integrados o no en la empresa, del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos, así como las certificaciones de calibración de los equipos de pruebas y medidas.



A su vez, en el apartado “8.3. Apertura y valoración de la documentación de la carpeta Nº2” del PCP, se indica lo siguiente:

“Será excluida de la licitación aquella proposición que no incluya los documentos indicados como contenido mínimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, así como aquellas proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.”

A continuación, se indica el incumplimiento detectado en la revisión del contenido mínimo de la oferta técnica de la empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U.:

Respecto al apartado al Título 1, en el apartado de su Oferta Técnica, faltan los siguientes datos:

- No se define en ningún lugar la normativa a tener en cuenta.
- No se definen los límites fijados para cada uno de los ensayos incluidos en el paquete básico.

A su vez, para el Título 2 se indica que se deberán aportar las certificaciones de calibración de los equipos de pruebas y medidas. Sin embargo, no se han aportado dichos certificados.

En consecuencia, de conformidad en lo previsto en la condición 8.3 del PCP, la oferta presentada por el licitador APPLUS NORCONTROL, S.L.U., queda **excluida de la licitación**.