


NOTAS: LA SITUACIÓN EXACTA DEL CONTROLADOR DE LOS RECUPERADORES SE DETERMINARÁ EN OBRA ANTES DE COMENZAR SU INSTALACIÓN.

LEYENDA	
	EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO
	RECUPERADOR DE CALOR C/ BATERÍA DE AGUA
	REJILLA DE IMPULSIÓN EN PARED C/REG.
	REJILLA DE EXTRACCIÓN EN TECHO C/REG.
	BOCA DE EXTRACCIÓN
	CONDUCTO DE IMPULSIÓN AIRE PRIMARIO (CLIMAVÉR-PLUS)
	CONDUCTO DE EXTRACCIÓN RECUPERADOR (CLIMAVÉR-PLUS)
	CONDUCTO DE EXTRACCIÓN ASEOS (CHAPA)
	CONDUCTO VERTICAL (CHAPA)
	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR



Dirección General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA
Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP María Martín de Navalcarnero. Madrid

SITUACIÓN
Calle de las Víctimas del Terrorismo s/n, 28600, Navalcarnero. Madrid

PLANO
INSTALACIONES VENTILACIÓN PLANTAS 1 Y 2

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Castañeda Riestra

25110
ESCALA
DINA1 1/100
FECHA
Sep 2021
REVISADO