



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300127 – SUMINISTRO DE PILAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Necesitamos información del voltaje y la intensidad de los bastones de emergencia.
La REF.INTERNA MM es la siguiente:

REF. INTERNA MM	DENOMINACIÓN	NEC. ADQUISICIÓN (24 MESES)
31106	PILA R6P (AA, 1,5 V) GRAN POTENCIA	70 PAQ
31111	ELEMENTO RECARG. Ni-Cd KRMT 33/62 VNT D	80 PAQ
31149	PILA MODELO 1/2AA 3.6V	440 UN
31150	PILA MODELO 2330 3V	360 UN
31151	PILA MODELO 1225 3V	350 UN
31154	PILA MODELO 2/3AA 3,6V	420 UN
31157	PILA CEGASA 4AS2/45 (6V 45Ah)	1.600 UN
31159	PILA SAFT LS14500-AX-AA 3.6V Li-SOCI2	1.000 UN
31166	BATERIA LITIO 1/2 AA 3,6V 1,1 Ah	350 UN
302338	BATERIA RECARGABLE Ni-Cd LUMINARIA EMERG	30 UN
400208	BATERIA LITIO CR 1/2 AA 3 V 950mAh	60 UN

Tabla 1. Repuestos objeto de la solicitud de contratación

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que los datos solicitados, así como los ejemplos de modelos válidos, se indican en el fichero “Anexo I Referencias y cantidades” publicado junto con el resto de la documentación.

10	302338	BATERIA RECARGABLE Ni-Cd LUMINARIA EMERG	<p>REQUISITOS</p> <p>Batería para alumbrado de emergencia tecnología Níquel-Cadmio alta temperatura, voltaje 2,4V, capacidad mínima 1600mAh, dimensión 85mm Ø22,7mm, formado por 2 baterías</p> <p>EJEMPLO MODELO VALIDOS</p> <p>Fabricante: ARTS ENERGY</p> <p>Modelo: 2 VNT Cs 1,6PM</p> <p>Fabricante: SAFT</p> <p>Modelo: 2KRMT 23/43 2,4V 1,6Ah ref. 803988</p> <p>Fabricante : LEGRAND</p> <p>Modelo: 061797</p>
----	--------	--	--

En Madrid, a 19 de mayo de 2023.