



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300147 – SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LICENCIAS PARA LA NUEVA HERRAMIENTA DE PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

En la hoja Excel del Desglose Técnico la descripción de Memoria del CPD B, no es exactamente la misma que la que hay en la descripción de los servidores del CPD A:

“6 TB totales, mínimo 3 TB por servidor.

Capacidad de ampliación al menos a 6 TB por servidor, 12 TB en total, certificado para un despliegue BW4H.

Tecnología DDR4-2666 o superior”

En nuestra respuesta, la memoria del servidor del CPD B será la misma que la de cada uno de los servidores del CPD A para mantener una copia igual que como se solicita en el ppt. ¿Es válida esta aproximación?

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se ha publicado el documento “Corrección de errores 2” el cual, da respuesta a la consulta planteada.

Consulta 2:

¿Existe un número máximo de máquinas virtuales a desplegar en cada uno de los cuatro entornos virtuales indicados en el PPT? Este dato se utilizaría para ajustar el licenciamiento de Sistema Operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ajustado a este parámetro. Si no se conoce, utilizaremos licencias que maximizarían el número de posibles máquinas virtuales.

Respuesta 2:

En relación a su consulta, informarles de que en función del número de CPUs que se incluyan en la solución ofertada se deberán incluir las licencias Suse Linux Enterprise Server for SAP Applications necesarias para desplegar como mínimo los cuatro entornos virtuales indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En Madrid, a 21 de junio de 2023.