

ACLARACIONES A CUESTIONES PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS

PAPC 2023-8-7

1.- Cuestión planteada

Se solicita listado de los cilindros de extinción con las cargas y las fechas de retimbrado

Aclaración

Se publica en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid inventario de los mismos

2.- Cuestión planteada

Preguntan si los sistemas de extinción de campana (cafeterías y cocinas) estarían dentro del servicio de mantenimiento.

Aclaración

Los sistemas de extinción de campanas están incluidos en el contrato

3.- Cuestión planteada

Se solicita abanico del volumen de puertas resistentes al fuego y sistema de aspiración.

Aclaración:

El número de puertas RF en el Hospital es de 350

4.- Cuestión planteada

Se solicita información de si la prueba Doorfan Test en la verificación de sectorización de incendios está incluido en el contrato

Aclaración:

Se incluye la realización de la prueba en el contrato

