

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO INSTRUCCIONES DE TRABAJO GAMAS	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA SM-M2-CE04	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO COMPRESOR BETICO ER-...T	FRECUENCIA 1A
FECHA 15/03/07	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 1/1

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación:

- **Normativa Interna para Tratamiento de Residuos.** Editada por la Unidad de Explotación de Activos, Coordinación de Medio Ambiente.

Otros:

No superar en la realización de esta gama las **2.000 horas** de funcionamiento.

Ver fig. 322 y 323 del **Manual de Ilustraciones**.

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.- Efectuar sustitución del filtro de aire de aspiración (posic. 10, fig. 323), extrayéndolo de su cazoleta de alojamiento.

NOTAS: La sustitución del cartucho filtrante se llevará a cabo solo si el parámetro de su vida útil marca "0h" o si el **LED nº 4** parpadea, indicando el display "dP ". En caso contrario, en función de la indicación del parámetro y su estado planificar su sustitución en un futuro coincidiendo, en lo posible, con la realización de otras operaciones programadas. Evitar la entrada de suciedad en el sistema mediante una escrupulosa limpieza durante la operación.

2.- Efectuar reengrase de los rodamientos del **motor de arrastre** (posic. 1, 2, 4, 5,7 y 8, fig. 322).

NOTAS: Ambientes muy polucionados, abrasivos y corrosivos acortan notablemente estos intervalos. Después del segundo reengrase deberá procederse a una renovación total del lubricante. En cualquier caso, no llenar de grasa los rodamientos a más de 2/3 de su capacidad. Los periodos de engrase son validos para una temperatura máx. del rodamiento de 85º C. La periodicidad se divide por dos cada 15º C suplementarios.

Lubricante Recomendado	TEXACO MOBILPLEX 48 SHELL ALVANIA RA BP ENERGREASE L53 ESSO BEACON 3
-------------------------------	---