



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.



## RESOLUCIÓN INICIO DE EXPEDIENTE

**Resolución de la Gerente Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone el inicio del expediente de contratación administrativa A/OBR-011842/2023**

De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes y vista la propuesta formulada por la Dirección Técnica de Mantenimiento, Obras y Servicios Generales, en la que se manifiesta la necesidad de tramitar nuevo expediente para la contratación de "Obras de reforma y adecuación de la instalación de fontanería del CS Fronteras y CS Valdelasfuentes".

Solicitada autorización previa y habiéndose informado favorablemente por la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias con fecha 10-07-2023.

### RESUELVO

Autorizar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación **A/OBR-011842/2023** denominado "**Obras de reforma y adecuación de la instalación de fontanería del CS Fronteras y CS Valdelasfuentes**" mediante procedimiento abierto simplificado cuyo presupuesto base de licitación asciende a 214.242,12 € IVA incluido.

Motivación de la necesidad del contrato:

**Lote 1:** La obra para la sustitución de la red de fontanería basada en instalación de tuberías de hierro y cobre por instalación basada en tuberías de PPR se encuentra recogida en el Plan de Inversiones de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria para el ejercicio 2023, dada la situación actual de la red de fontanería, que se encuentra en estado de oxidación y que provoca problemas de decoloración del agua y reducción de la sección de las mismas y que dificulta la salida de agua en determinados aparatos. Por ello se propone la sustitución por red de tuberías de PPR que eviten la condensación, oxidación y pérdida de carga en el transcurso de su recorrido.

**Lote 2:** La obra para la sustitución de la red de A.C.S. y retorno de la misma, por instalación de tuberías de PPR de gran resistencia mecánica a altas temperaturas y tuberías multicapa se encuentra recogida en el Plan de Inversiones de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria para el ejercicio 2023, dada la situación actual de la red de A.C.S. y retorno de la misma, en la que se producen roturas puntuales en diversos puntos de la instalación. Por ello se propone la sustitución de estas tuberías a PPR de alta resistencia mecánica a altas temperaturas y multicapa en los tramos de menor diámetro, que eviten estas roturas y los problemas y averías que acarrea.

Madrid,

La Gerente Asistencial Atención Primaria  
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre  
(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: QUINTANA MORGADO ALMUDENA  
Fecha: 2023.07.17 09:01