

NOTA INFORMATIVA

CORRECCIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 07/2023, REFERIDO A LOS 'SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.'

En relación con el procedimiento de licitación para los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U." (nº 07/2023), se ha detectado un **error en el Anexo 3** (*Características técnicas mínimas de los medios*) del **Pliego de Prescripciones Técnicas**.

En particular, son erróneas las características mínimas previstas referidas al '**Camión Mixto Impulsor-Aspirador de tamaño reducido (1 ud.)**', debiendo modificarse en consecuencia el citado Anexo de la forma siguiente:

Donde dice:

- *Depósito de 10.000 l. Dividido para aguas limpias y negras*
- *Bomba de vacío de 0,5 bar y 3.100 m³/h*
- *Bomba de alta presión 300 l/m, 1.400 kg/cm²*

Debe decir:

- *Depósito mínimo de 1.800 l. Dividido para aguas limpias y negras*
- *Bomba de vacío de 0,5 bar y 540 m³/h*
- *Bomba de alta presión 100 l/m, 150 kg/cm²*

Arrecife, a 24 de noviembre de 2023

David González Gil
DIRECTOR GERENTE