



LEYENDA			
	CUADRO ELÉCTRICO DE MANDO Y PROTECCIÓN		BALIZA DE EMPOTRAR ILUMINACIÓN INDIRECTA LED 5W
	PANEL DE ENCENDIDOS DE ALUMBRADO		INTERRUPTOR SENCILLO
	LUMINARIA DE EMPOTRAR SIMON 72660033-884 726 60x60 NW O EQUIVALENTE		INTERRUPTOR CONMUTADO
	DOWNLIGHT DE EMPOTRAR SIMON 72522030-984 725.22 NW ADVANCE GENERAL BLANCO O EQUIVALENTE		PULSADOR SENCILLO ESTANCO IP55
	LUMINARIA ESTANCA IP65 LED 41W (1200) HF O EQUIVALENTE		DETECTOR DE PRESENCIA DE TECHO 360°
	LUMINARIA CABECERO PHILIPS BN132C PSU L1200 1xLED12S/840 O EQUIVALENTE		LUMINARIA EMERGENCIA 200 Lm AUTOTEST LEGRAND SERIE URA21LED O EQUIVALENTE
	LUMINARIA CABECERO PHILIPS BN132C PSU L600 1xLED6S/830 O EQUIVALENTE		LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA 200 Lm AUTOTEST LEGRAND SERIE B65LED O EQUIVALENTE
	APLIQUE DE PARED LIDERLUX LD-80609 LED 14.5W HF O EQUIVALENTE		LÍNEA DE ZONA QUE DELIMITA LA INFLUENCIA DEL CUADRO ELÉCTRICO

PE: PANEL ENCENDIDOS DE ALUMBRADO

SE REALIZARÁN MEDIANTE PULSADORES EN PANEL DE ENCENDIDOS ASOCIADOS A TELERRUPTORES DE CUADRO ELÉCTRICO.

EL RESTO DE ENCENDIDOS SE REALIZARÁN DE FORMA LOCAL MEDIANTE MECANISMOS O DETECTORES DE PRESENCIA.

ENCENDIDOS PLANTA CUARTA DESDE PANEL:

A1-A2-A3-A4-A5-A6
A7a-A7b-A7c-A7d

PROYECTO

PROYECTO DE REFORMA DE LA CUARTA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

SITUACION

EL ESCORIAL, MADRID

PLANO

ESTADO REFORMADO - ELECTRICIDAD - ALUMBRADO

PLANTA CUARTA - PLANTA 1:100

Nº PLANO

IA301

HOJA

1 / 2

ESCALA

1:100

FECHA

DICIEMBRE 2022

DELINEACION

VELBER S.L.

Nº REFERENCIA

PROYECTOS TÉCNICOS S.L.

ARQUITECTO

GONZALO VELASCO