

EXPEDIENTE: A/SER-021851/2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS Y AYUDAS DE FONTANERÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”

INVENTARIO FILTROS

A continuación, se muestra el inventario de los filtros necesarios, de forma no exhaustiva, de las unidades de tratamiento de aire y equipamiento terminal existentes en el complejo hospitalario del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UDS.)	PERIODICIDAD
MEGALAM MD14 2G10 1PU 457X457X66 H14 EN1822	187	ANUAL
MEGALAM MD14 2G10 1PU 508X508X66 H14 EN1822	48	ANUAL
MEGALAM MD14 2G10 1PU 610X610X66 H14 EN1822	215	ANUAL
BASIC COMPACT 0155 592X592X296 0PU EPM1 55% ISO16890	115	SEMESTRAL
BASIC COMPACT 0155 592X287X296 0PU EPM1 55% ISO16890	64	SEMESTRAL
AEROPLEAT ECO4 592X592X48 COARSE 65% ISO16890	131	MENSUAL
AEROPLEAT ECO4 287X592X48 COARSE 65% ISO16890	60	MENSUAL
AEROPLEAT ECO4 287X287X48 COARSE 65% ISO16890	6	MENSUAL
AEROPLEAT ECO4 592X592X92 COARSE 65% ISO16890	4	MENSUAL
ECOPLEAT 3GPM 7 592X592X97 EPM1 55% ISO16890	85	TRIMESTRAL
ECOPLEAT 3GPM 7 287X592X97 EPM1 55% ISO16890	29	TRIMESTRAL
ECOPLEAT 3GPM 7 287X287X97 EPM1 55% ISO16890	12	TRIMESTRAL

Tabla 1. Listado de los filtros correspondiente al Nuevo Centro Quirúrgico.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UDS.)	PERIODICIDAD
BASIC COMPACT 0155 592X592X296 0PU EPM1 80% ISO16890	36	SEMESTRAL
BASIC COMPACT 0155 592X287X296 0PU EPM1 80% ISO16890	19	SEMESTRAL
AEROPLEAT ECO4 592X592X48 COARSE 65% ISO16890	71	MENSUAL
AEROPLEAT ECO4 287X592X48 COARSE 65% ISO16890	38	MENSUAL
AEROPLEAT ECO4 287X287X48 COARSE 65% ISO16890	8	MENSUAL
ECOPLEAT 3GPPS 7 592X592X96 EPM1 55% ISO16890	38	TRIMESTRAL
ECOPLEAT 3GPPS 7 287X592X96 EPM1 55% ISO16890	19	TRIMESTRAL
ECOPLEAT 3GPPS 7 287X287X96 EPM1 55% ISO16890	4	TRIMESTRAL
ECOPLEAT 3GPPS 6 592X592X96 EPM1 70% ISO16890	35	TRIMESTRAL
ECOPLEAT 3GPPS 6 287X592X96 EPM1 70% ISO16890	19	TRIMESTRAL
ECOPLEAT 3GPPS 6 287X287X96 EPM1 70% ISO16890	4	TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UDS.)	PERIODICIDAD
ABSOLUTE VEXL13 610X610X292 P H13 EN1822	1	ANUAL
MEGALAM MDN14 2G10 1 JUNTA PLANA 535X535X78 H14 EN1822	10	ANUAL
MEGALAM MDN14 2G10 1 JUNTA PLANA 457X457X78 H14 EN1822	16	ANUAL

Tabla 2. Listado de los filtros correspondiente al Nuevo Hospital Oncológico.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UDS.)	PERIODICIDAD
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F9 490X592X98	2	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F8 690X690X98	2	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F8 690X592X98	2	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F8 592X592X98	68	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F8 490X592X98	74	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F8 287X592X98	34	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F8 390X490X98	4	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F8 290X490X98	4	SEMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F7 490X592X98	2	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x98) ECOPLEAT G F7 390X490X98	4	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 690X690X48	2	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 690X690X48	2	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 690X592X48	2	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 592X592X48	8	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 592X287X48	6	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 490X490X48	2	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 490X592X48	4	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 290X490X48	4	TRIMESTRAL
FILTROS PLANOS (x48) ECOPLEAT G M6 390X592X48	2	TRIMESTRAL
FILTROS CARTÓN (X96) AEROPLEAT G4 592X592X96	24	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 592X592X48	408	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 595X494X48	60	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 490X592X48	36	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 287X592X48	252	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 395X490X48	144	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 290X290X48	156	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 350X700X48	12	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 237X755X48	36	MENSUAL
FILTROS CARTÓN (X48) AEROPLEAT G4 490X490X48	120	MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UDS.)	PERIODICIDAD
FILTROS BOLSA BASIC FLO U_EPM1_70% F8 592X592X600	144	SEMESTRAL
FILTROS BOLSA BASIC FLO U_EPM1_70% F8 490X592X600	92	SEMESTRAL
FILTROS BOLSA BASIC FLO U_EPM1_70% F8 287X592X600	104	SEMESTRAL
FILTROS BOLSA BASIC FLO U_EPM1_70% F8 490X490X600	48	SEMESTRAL
FILTROS BOLSA BASIC FLO U_EPM1_70% F8 287X892X600	4	SEMESTRAL
FILTROS CASSETTE ESPECIALES CELDA F7 + CA CARBÓN ACTIVO 490X592X292	2	SEMESTRAL
FILTROS CASSETTE ESPECIALES CELDA F7 + CA CARBÓN ACTIVO 490X592X292	2	SEMESTRAL
FILTROS CASSETTE OPAKFIL ES6 OPGP M6 592X592X296	28	SEMESTRAL
FILTROS CASSETTE OPAKFIL ES6 OPGP M6 490X592X296	4	SEMESTRAL
FILTROS CASSETTE OPAKFIL ES6 OPGP M6 287X592X296	12	SEMESTRAL
FILTROS CASSETTE OPAKFIL ES8 MF8 592X592X296	52	SEMESTRAL
FILTROS CASSETTE OPAKFIL ES8 MF8 490X592X296	4	SEMESTRAL
FILTROS ABSOLUTOS VEXL 13 PR-S H13 762X610X292	2	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS VEXL 13 PR-S H13 610X610X292	52	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS VEXL 13 PR-S H13 305X610X292	8	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS VEXL 13 PR-S H13 305X305X292	11	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS CAX 14-P0-S H14 610X610X150	9	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS MDN14-H-2G-N0 H14 610X610X78	34	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS MDN14-H-2G-N0 H14 457X457X78	86	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS MDN14-H-2G-N0 H14 610X610X66	18	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS MDN14-H-2G-N0 H14 610X305X66	11	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS MDN14-H-2G-N0 H14 305X305X66	1	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS DE14-P0-S H14 610X610X292	1	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS CED13-P0-S H13 305X610X150	6	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS CON CUELLO SILENT HOOD MD14 H14 610X1220X116/250	4	ANUAL
FILTROS ABSOLUTOS CON CUELLO SILENT HOOD MD14 H14 610X610X116/250	8	ANUAL

Tabla 3. Listado de los filtros correspondiente a unidades del complejo hospitalario.