

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

INFORME DE VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS LOCALES Y OTROS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Expediente: A/SUM-026957/2023

Se procede a valorar en este informe que el contenido de las fichas técnicas requeridas a las empresas licitadoras se atiene a las características exigidas en el pliego de prescripciones técnicas del procedimiento.

En las tablas que figuran a continuación se explica cuáles son esas características, que afectan a las que se requieren para cada uno de los lotes en cuanto a dimensiones, material de fabricación, características del difusor, protección contra deslumbramiento y seguridad y limpieza.

En estas tablas se recoge el cumplimiento de las características mediante la anotación de “SI”, si hay cumplimiento y “x” escrita en rojo, si no es el caso

LOTES 1 y 2 TIPO A

	GRADO DE PROTECCIÓN IP20	DIMENSIONES 60X60 CM	NIVEL DE DESLUMBRAMIENTO UGR< 19	ÁNGULO DE APERTURA 120º	DRIVER LIFUD CON FACTOR DE POTENCIA >= 0,95 (PF)	INDICE REPRODUCCION CROMÁTICA (CRI) >= 80	TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K	ALIMENTACIÓN 220-240V/50-60Hz
ANEUM LED SL	SI	SI	SI	No figura el ángulo de apertura	SI	SI	SI	SI
ARNAOSAINZ, S.L.	SI	SI	SI	x	SI	SI	SI	SI
CONSTRUCCIONES JJCB, S.A	SI	SI	SI	x	x	SI	SI	SI
EIFPAGE ENERGIA, S.L	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ETRALUX, S.A.	SI	SI	SI	No figura el ángulo de apertura	SI	SI	SI	SI
IEENERPRO 2014, S.L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INFR Y SERV SERVITRIA S	SI	SI	SI	SI	x	SI	SI	SI
NITLUX, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ORTHEM, S.L.U.	SI	SI	SI	No especifica	x	SI	SI	SI

LOTES 1 y 2 TIPO B

	GRADO DE PROTECCIÓN IP20	DIMENSIONES 120X60 CM	NIVEL DE DESLUMBRAMIENTO UGR< 19	ÁNGULO DE APERTURA 120º	DRIVER LIFUD CON FACTOR DE POTENCIA >= 0,95 (PF)	INDICE REPRODUCCION CROMÁTICA (CRI) >= 80	TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K	ALIMENTACIÓN 220-240V/50-60Hz
ANEUM LED SL	SI	SI	SI	No figura el ángulo de apertura	SI	SI	SI	SI
ARNAOSAINZ, S.L.	SI	SI	SI	x	SI	SI	SI	SI
CONSTRUCCIONES JJCB, S.A	SI	SI	SI	x	x	SI	SI	SI
EIFFAGE ENERGIA, S.L	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ETRALUX, S.A.	SI	SI	SI	No figura el ángulo de apertura	SI	SI	SI	SI
IENERPRO 2014, S.L.	SI	SI	No especifica	SI	SI	SI	SI	SI
INFR Y SERV SERVITRIA S	SI	SI	SI	SI	x	SI	SI	SI
NITLUX, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ORTHEM, S.L.U.	SI	SI	SI	No especifica	x	SI	SI	SI

LOTES 1 y 2 TIPO C

	TIPO C: Pantalla LED 120X30							
	GRADO DE PROTECCIÓN IP20	DIMENSIONES 120X30 CM	NIVEL DE DESLUMBRAMIENTO UGR< 19	ÁNGULO DE APERTURA 120º	DRIVER LIFUD CON FACTOR DE POTENCIA >= 0,95 (PF)	INDICE REPRODUCCION CROMÁTICA (CRI) >= 80	TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K	ALIMENTACIÓN 220-240V/50-60Hz
ANEUM LED SL	SI	Figuran varias medidas	SI	No figura el ángulo de apertura	SI	SI	SI	SI
ARNAOSAINZ, S.L.	SI	SI	SI	x	SI	SI	SI	SI
CONSTRUCCIONES JJCB, S.A	SI	SI	SI	x	x	SI	SI	SI
EIFFAGE ENERGIA, S.L	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ETRALUX, S.A.	SI	SI	SI	No figura el ángulo de apertura	SI	SI	SI	SI
IENERPRO 2014, S.L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INFR Y SERV SERVITRIA S	SI	SI	SI	SI	x	SI	SI	SI
NITLUX, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ORTHEM, S.L.U.	SI	SI	SI	No especifica	x	SI	SI	SI

LOTES 1 y 2 TIPO D

	GRADO DE PROTECCIÓN IP44	DIMENSIÓN DIÁMETRO 20 CM	FABRICADO EN ALUMINIO	ÁNGULO DE APERTURA 70º	DRIVER LIFUD CON FACTOR DE POTENCIA >= 0,95 (PF)	INDICE REPRODUCCION CROMÁTICA (CRI) >= 80	TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K	ALIMENTACIÓN 220-240V/50-60Hz
ANEUM LED SL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ARNAOSAINZ, S.L.	x	SI	x	SI	SI	SI	SI	SI
CONSTRUCCIONES JJCB, S.A	SI	SI	x	SI	x	SI	SI	SI
EIFFAGE ENERGIA, S.L	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ETRALUX, S.A.	SI	SI	SI	No figura el ángulo de apertura	SI	SI	SI	SI
IENERPRO 2014, S.L.	x	SI	No figura material	No figura el ángulo de apertura	no figura	no figura	SI	SI
INFR Y SERV SERVITRIA S	x	SI	x	SI	x	SI	SI	SI
NITLUX, S.A.	x	SI	SI	SI	x	SI	SI	SI
ORTHEM, S.L.U.	x	SI	No especifica	No especifica	x	SI	SI	SI

Revisada la información, con los resultados que aparecen recogidos en las tablas anteriores, se aprecia lo siguiente respecto de los licitadores presentados al procedimiento que se licita:

- ANEUM LED S.L.
 - No figura el ángulo de apertura en la ficha técnica de ninguno de los lotes
 - La ficha correspondiente a la luminaria tipo C contiene una diferencia de dimensiones que requiere aclaración

Se requiere a la empresa para que envíe las omisiones de ángulo de apertura en las fichas técnicas. También se requiere a la empresa que aclare las diferencias de medidas que existen en una misma ficha técnica

- ARNAOSAINZ S.L.
 - El ángulo de apertura no cumple con lo establecido en las luminarias de tipo A,B y C
 - El grado de protección de la tipología D tiene un valor menor al exigido
- CONSTRUCCIONES JJCB S.A.
 - El ángulo de apertura no cumple con lo establecido en las luminarias de tipo A,B y C
 - El factor de potencia es inferior al exigido en todas las tipologías de luminarias
- EIFFAGE ENERGÍA S.L.
 - Las fichas técnicas se ajustan a la exigencia del PPT en todos los casos
- ETRALUX S.A.

- Las fichas técnicas se ajustan a la exigencia del PPT en todos los casos, exceptuando la omisión en el ángulo de apertura

Se requiere a la empresa para que envíe la omisión contenida en la ficha técnica

- IENEPRO 2014 S.L.
 - El grado de protección IP no se ajusta a lo exigido en la luminaria de tipo D
- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SERVITRIA S.A.
 - No cumple con el factor de potencia requerido para las luminarias de todos los tipos
 - No cumple con el grado de protección exigido para las luminarias de tipo D
- NITLUX S.A.
 - Cumple con lo establecido para las luminarias de tipo A. B y C
 - El grado de protección y el factor de potencia es inferior al exigido en las luminarias de tipo D
- ORTHERM
 - No cumple con el factor de potencia exigido en ninguno de los tipos de luminaria
 - La luminaria tipo D no cumple con lo exigido como grado de protección.

Vista la información presentada en las fichas técnicas presentadas por los licitadores, se decide lo siguiente:

EMPRESAS CUYAS FICHAS TÉCNICAS CUMPLEN CON LAS EXIGENCIAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

- EIFFAGE ENERGÍA S.L

Una vez atendidas las omisiones y aclaraciones solicitadas, se unen al grupo de empresas que cumplen las exigencias del pliego de prescripciones técnicas:

- ANEUM LED S.L.
- ETRALUX S.A.

EMPRESAS CUYAS FICHAS TÉCNICAS NO CUMPLEN CON LAS EXIGENCIAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

- ARNAOSAINZ S.L.
- CONSTRUCCIONES JJCB S.A.
- IENEPRO 2014 S.L.
- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SERVITRIA S.A.
- NITLUX S.A.
- ORTHERM

Lo que se informa a la Mesa de contratación a los efectos de la continuidad o exclusión en el proceso de contratación,

Madrid, en la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GRANDE ANDUEZA JOSÉ MANUEL
Fecha: 2023.12.19 13:20

Fdo: José Manuel Grande Andueza

Vocal de la Mesa de contratación