



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300369 – RENOVACIÓN DE CARGADORES Y SAIs EN SUBESTACIONES

Consulta 1:

En el fichero Excel titulado “6012300369_oferta_economica” la partida 4.3 indica PACK DE BATERIAS Ni-Cd cuando debería decir PACK DE BATERIAS VRLA SEGÚN CARACTERISTICAS ANEXO II

4.3	Suministro y sustitución de un banco de baterías, para una SAI (conforme a lo especificado en el punto 4.5 del PPT) PACK DE BATERIAS Ni-Cd SEGÚN CARACTERISTICAS EN ANEXO II	1		0,00 €
-----	--	---	--	--------

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que se ha publicado el documento “Corrección de errores 1” el cual da respuesta a la consulta planteada.

En Madrid, a 08 de enero de 2024.