



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300395 – SUMINISTRO DE SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA NAVE DE SOPLADO DE LA VIA 5 DE TALLERES CENTRALES

Consulta 1:

Nos gustaría saber si podemos disponer de fotos de los filtros objeto de licitación y más información sobre la referencia "Prefiltro manta filtrante 592*592*.

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que la denominación completa es PREFILTRO MANTA FILTRANTE, CON MARCO DE CARTON, TIPO F701 E02, EFICACIA DEL 78% FRENTE A POLVO SINTETICO - CLASE G2 S/EN 779 en medidas 592X592X24 mm. Facilitamos una imagen para una mejor percepción.



Consulta 2:

Por otro lado, nosotros somos fabricantes de filtros y trabajamos con nuestra propia marca. ¿Podemos presentar productos propios o tenemos que acudir al concurso con las marcas indicadas?



Respuesta 2:

En relación con su consulta, les informamos de que se indican dos referencias distintas, debiendo ceñirse la oferta a las mismas.

En Madrid, a 08 de enero de 2024.

