

Evaluación facultativa del apartado 4 (Valoración Técnica) del pliego P.P.T (P.A.SUM. 003-2024 - A/SUM-000901/2024).

Valoración técnica. Hasta 40 puntos.

Clasificación	Puntos	MESSER	LINDE	CM
TOTAL	40	40	40	40
Instalación de Tercera Fuente de CO ₂	15	15	15	15
Instalación Central de Alarmas de Central de CO ₂ incluyendo los sensores para recoger las medidas: <ul style="list-style-type: none">• Presión Rampa Derecha• Presión Rampa Izquierda• Presión Rampa Back-up• Presión Salida Con conectividad al sistema BMS del Centro a través de RS-485 Modbus RTU.	10	10	10	10
Suministro e instalación anualmente de tres sondas para sensores de O ₂ ambiente Witt, durante la vigencia del contrato.	15	15	15	15

Madrid, a 12 de marzo de 2024.

**TORRES
JEREZ LUIS -**

Firmado digitalmente por TORRES JEREZ LUIS -

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, title=PERSONAL NO
SANITARIO, serialNumber=IDCES-
sn=TORRES JEREZ, givenName=LUIS,
cn=TORRES JEREZ LUIS -
Fecha: 2024.03.12 10:58:58 +01'00'

Fdo. D. Luis Torres Jerez

RESPONSABLE DEL AREA DE MANTENIMIENTO