

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 65/2023 "SUMINISTRO DE CONTADORES MECÁNICOS DE AGUA DE CALIBRES 13-20-25- 30-40-50 MM DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES"

Pregunta 1: Con relación al contrato Nº expediente 65-2023 Suministro de contadores mecánicos de agua de calibres 13-20-25-30-40-50 mm dentro del término municipal de Cáceres, queremos confirmar que la dimensión del contador de calibre 20 mm que aparece en el ANEXO I del PPT es 115 y no 119 como aparece en la tabla.

Respuesta 1:

Se trataba de un error. Se procedió a rectificar el Pliego de Prescripciones Técnicas y publicar en el portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 8 de abril de 2024