

ANEXO 1

DATOS BÁSICOS DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL CONCURSO

1.1. TIPOS Y NOMINACIÓN

1.2. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN

1.3. CARACTERÍSTICAS

1.1. TIPOS Y NOMINACIÓN

| | | |
|------|------------|---|
| EDAR | BUTARQUE | A |
| EDAR | VALDEBEBAS | A |

| Clase | Presencia mínima de personal en planta |
|----------------|--|
| E.D.A.R Tipo A | 24 horas en días laborables y festivos. 2 personas por turno todos los días del año. |

1.2. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN

| EDAR | COORDENADAS UTM | |
|------------|-----------------|-----------|
| | X | Y |
| BUTARQUE | 444,020 | 4.465,082 |
| VALDEBEBAS | 453,752 | 4.483,055 |

1.3. CARACTERÍSTICAS

Las características técnicas de las estaciones depuradoras de aguas residuales se recogen en la documentación complementaria que acompaña al presente Pliego.

1.4 INFORME DE EXPLOTACIÓN 2023

Los datos de explotación facilitados por el actual explotador de las EDAR durante el año 2023 fueron los siguientes:

| EDAR | Volúmenes | | Energía Eléctrica | | Aprovisionamiento | | Lodos | Carga media | INFLUENTE | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|---------|-------------|-----------|------|--------|-------|-------|
| | Volumen Tratado a Cauce | Volumen Entrada | De Red | Generada | Poliel. | Cl.Ferrico | | | DBO | SS | DQO | N | P |
| | m3 | m3 | kWh | kWh | kg | t | TMS | he | mgO2/l | mg/l | mgO2/l | mgN/l | mgP/l |
| BUTARQUE | 37.596.309 | 45.787.599 | 2.022.026 | 12.829.820,00 | 96.876,00 | 2.150,58 | 7871,42 | 508.891 | 288 | 276 | 595 | 60,27 | 7,25 |
| VALDEBEBAS | 9.561.205 | 11.850.236 | 698.703 | 3.015.300,00 | 29.925,00 | 1.461,76 | 2021,8 | 133.625 | 294 | 251 | 553 | 65,40 | 8,04 |