

PREGUNTAS FORMULADAS Y RESPUESTAS REALIZADAS AL CONTRATO DE: “SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO EN AT Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN AT 400KVA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES HNOS. GARCIA NOBLEJAS”

Se ha recibido consulta a los pliegos del expediente **P.A. 25/2024 HUP**

Respuestas conforme a las aclaraciones del Ingeniero Técnico del Hospital Universitario de La Princesa responsable del contrato.

ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A.

Preguntas:

Durante la visita se acordó facilitar la placa de características del Transformador de 400 KVA que está dispuesto en el CEP para su instalación.

- ¿El interruptor general del transformador 2 está acorde para un Transformador de 630 KVA?
- ¿Van a aportar copia del Acta de Puesta en Servicio de la Instalación?
- El apartado de legalización, ¿únicamente abarcará al centro de transformación?

Respuestas:

- Se adjunta imagen con placa de características de transformador acopiado en centro de 400KVAs.
- Interruptor de transformador 2, equipado en nuevo CGBT de In=1000A.
- No disponemos de copia del Acta de Puesta en Servicio en nuestros archivos. Será solicitada a Industria, pero no creemos que podamos disponer de ella a corto plazo. Se adjunta en su ausencia último Certificado de Inspección periódica favorable y Póliza de Suministro por Unión Fenosa en el año 1992. En ese documento se refleja la referencia y fecha de boletín en cuestión y la fecha en vigor de acometida dando servicio al centro.
- La legalización corresponderá únicamente al Centro de Transformación y lo necesario para el Centro de Seccionamiento asociado.

Madrid, a la fecha de la firma

UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA