



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012400306 – SERVICIO DE SOPORTE DEL ALUMBRADO DE ESTACIONES Y DEPÓSITOS

Consulta 1:

Según se indica en el presupuesto se solicitan las siguientes luminarias:

L02027 u	LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 1x1200 mm
L02028 u	LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 1x1500 mm
L02029 u	LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 2x1200 mm
L02030 u	LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 2x1500 mm

Y en la pestaña adjunta sobre el detalle de las luminarias en la descripción de la luminaria son todas por iguales que es la siguiente:

- Potencia. 36 W.
- Medidas: 600x600mm.
- Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo.
- Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA.
- Protección IP. $IP \geq 20$.
- Protección IK. $IK \geq 02$.
- Eficiencia lumínica $>100 \text{ lm/W}$.
- Rendimiento del flujo luminoso. $L70B10 \geq 50000$ horas, 24 horas de trabajo 365 días.
- $IRC > 80$.
- $UGR < 19$
- Temperatura de color 4000K.

Aclarar este punto si ya que luminarias empotradas de estas características de 1X200, 1X1500, 2X1200 Y 1X1500 no existente.

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que las características de las luminarias deben ser iguales, salvo las dos longitudes: 1200 y 1500, y el hecho de que haya 1 o dos tubos por luminaria.

En Madrid, a 12 de septiembre de 2024.